Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» марта 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-004814



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Обособленного подразделения Корпоративного Университета Транспортного Комплекса ГУП "Московский Метрополитен"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

'ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700096280 ИНН: 7702038150

Место нахождения объекта защиты:

117556, г Москва, ш Варшавское, Дом 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных	
		организаций высшего	
		образования, организаций	
		дополнительного	
		профессионального	
		образования	
1.4.	Высота здания, м	13	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	175	

	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м		4	53746
1.7.	Количество этажей			3
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрон	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	и управлени типа 2)АПС пожарная с адресно-ан (внутренн водопровод краны) 4)С противод вентиляции)	стема оповещения я эвакуацией) – 3 (автоматическая сигнализация) – алоговая 3)ВПВ ний пожарный) – ПК (пожарные СПДВ (система ымной защиты - в определенной одымной защиты.
2.	Опенка пожарно	го писка проведения	ag na ogreki	re samuth
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			целе указываются ыполняемых мероприятий для а, в том числе
		Не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.			
4.				
''	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекто			_
	защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност	документов асности, ой, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные	п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.15, раздела	Выполняется
	расстояния между	«Общие требования пожарной	
	зданиями и сооружениями	безопасности» СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным	
		решениям»;	
4.2.	Наружное	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, СП	Выполняется
	противопожарное	8.13130.2009 «Системы	
	водоснабжение	противопожарной защиты.	
		Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности»; ст. 62,	
		Федерального закона № 123-ФЗ от	
		22.07.2008 «Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности».	
4.3.	Проезды и подъезды для	п.п. 8.1, 8.6, 8.7, раздела «Проходы,	Выполняется
	пожарной техники	проезды и подъезды к зданиям и	
		сооружениям» СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»; ст. 5,	
		63, 90 Федерального закона №	
		123-ФЗ от 22.07.2008	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности».	
4.4.	Конструктивные и	п.п 4.5, 4.7, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3,	Выполняется
	объемно-планировочные	5.2.4, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2,	
	решения, степень	разделов «Основные положения»,	
	огнестойкости и класс	«Требования кстроительным	
	конструктивной пожарной	конструкциям»,	
	опасности	«Противопожарные преграды»,	
		«Здания, пожарные отсеки,	

<u>45</u>	Обеспечение безопасности	помещения», «Требования к зданиям и сооружениям» СП 2.131.130. 2020. п.п. 5.1 раздела «требования к объектам Ф1-Ф4» СП 4.13130.2013 п.п, 8.4, 8.5, 8.8 раздела «Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ст. 29, 30, 31, 57, 87 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполичется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, , 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, , , 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, разделов «Общие требования», «Эвакуационные и аварийные выходы», «Эвакуационные пути», «Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара		Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	планировочным решениям»; ст. 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». п. 13.1.1, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.4.1 «Системы пожарной сигнализации» СП 5.13130.2009 п. 6.1.9, 6.1.10,	Выполняется
	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	6.1.13, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.16 «Общее положение к проектированию ВПВ» СП 10.131.30.2020 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 14.4, 14.5, 14.6, «Системы пожарной сигнализации», «Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием» СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 (e), 48, 49, 51, 77, 372, 392, 395, 403, 407, 393, 394 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	Выполняется
	защиты и	16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил	

противопожарный режим	противопожарного режима в	
	Российской Федерации»	