

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» июня 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-009254



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Бюро  
судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы".

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739321180

ИНН: 7704054943

Место нахождения объекта защиты:

115516, г. Москва, проезд Тарный, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.08.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |                                |
|----------|--|--------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |                                |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра             |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | II                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C0                             |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.     | Высота здания, м   | 34                             |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 2496                           |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                       | 60983                          |
| 1.7.     | Количество этажей  | 8                              |

|   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |  |   |   |  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Пожарная сигнализация-аналоговая Рубеж-Сигма-08, водяная автоматическая установка пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, дымоудаление и подпор воздуха в подвале, система оповещения третьего типа. |  |   |   |  |
|   |   |  |  |   |   |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>   |  |  |   |   |  |
| <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты. Обеспечивается безопасная эвакуация людей с вероятностью не менее <math>P_{э}=0,999</math> при принятых проектных решениях, что не противоречит требованиям ст. 53 ФЗ №123-ФЗ. Индивидуальный пожарный риск <math>Q_{в}=5,184*10^{-7}</math> превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Прилагается: Расчет индивидуального пожарного риска объекта: г. Москва, Тарный проезд, д.3, стр.2 - на 230 листах, в 1 экземпляре</p> |   |  |  |   |   |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |   |   |  |
| нет   |   |  |  |   |   |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" data-bbox="240 1843 1552 2083"> <tr> <td data-bbox="240 1843 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td data-bbox="678 1843 1259 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td> <td data-bbox="1259 1843 1552 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table> |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется   |  |   |   |  |

|      |  |   |                |
|------|--|---|----------------|
|      |  | пожарной безопасности к объекту защиты        |                |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | 123-ФЗ  | Выполняется    |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | наружных пожарных гидрантов нет на территории | Не выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | 123-ФЗ, 1479 ППР в РФ, СП 4.131130.2013       | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | 123-ФЗ, СНИП 21-01-97, СП 2.13130.2020        | Выполняется    |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | 123-ФЗ  | Выполняется    |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | 123-ФЗ, 1479 ППР в РФ, СП 4.131130, 2013      | Выполняется    |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 123-ФЗ, НП-104-03, НП-110-03, НП-88-2001      | Выполняется    |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,  | 123-ФЗ, НП-104-03, НП-110-03, НП-88-2001      | Выполняется    |

|      |  |           |             |
|------|--|-----------|-------------|
|      | работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития    |           |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | 123-ФЗ-РФ | Выполняется |