## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» июня 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-009683



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональный торговый комплекс "ПАРАГОН"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1117746087271 ИНН: 7728762920

Место нахождения объекта защиты:

105043, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д. 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.11.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	<b>C</b> 1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4500	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	75551	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарной опасности		

ı	I.	ı				
	(указывается для зданий производственного или складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	1. Система автоматической				
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации. 2.				
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Система оповещения и				
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	управления эвакуацией людей				
	противопожарные водопроводы)	при пожаре 2 типа. 3. Система				
		вытяжной противодымной				
		вентиляции. 4. Система				
		внутреннего				
		противопожарного				
		водопровода. 5.				
		Молниезащита. 6. Аварийное и				
		эвакуационное освещение. 7.				
		Разблокирование				
		электрозамков на дверях				
		эвакуационных выходов систем				
		контроля и доступа. 8.				
		Пожарный гидрант.				
		•				
2.	Оценка пожарного риска, проведенна					
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного					
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для					
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе					
	перечень и тип систем противопож	арной защиты)				
M7	ГК "ПАРАГОН" имеет такое объемно-планировочн	ое решение, организационно-				
техн	ническое исполнение, что индивидуальный пожарни	ый риск отвечает требуемому и				
не пр	ревышает значение одной миллионной в год при ра	змещении отдельного человека				
	в наиболее удаленной от выхода из здания точк	е, с учетом выполнения				
прот	тивопожарных мероприятий, направленных на обес	печение безопасной эвакуации				
	людей при пожаре.					
3.	Оценка возможного ущерба имуществу					
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственн	ной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо привод	цятся реквизиты документов				
	страхования)					
		20				
Oı	ценить ущерб сложно, так как на территории торго арендаторов.	вого комплекса находятся 29				
O <sub>1</sub>						
	арендаторов.	обеспечению пожарной				
	арендаторов. <u>Сведения о выполнении мероприятий по</u>	обеспечению пожарной				

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409.	Выполняется