## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» июня 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-009930



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное общеобразовательное учреждение "Кембриджская Международная Школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЕМБРИДЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145000005512

<u>15000005512</u> ИНН: <u>5032999602</u>

Место нахождения объекта защиты:

125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных	
1.4.	Высота здания, м	образовательных организаций 5	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4000	

	1			
1.6.	Объем здания, куб. м			6631
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализа аналогова оповещени эвакуацией л 3-го типа (репередачи извитередачи извитередачи извитередачи извитеренния внутренния	ческая пожарная ация (адресно- ая). 2. Система и управления подей при пожаре чевая). 3. Система вещений о пожаре Мониторинг". 4. й водопровод — IK-10.
	•			
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	(	Оценка не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
		2 составляет рыночная		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты			_
	Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Выполняется. п.5 ст. 7	1, п.4 ст. 74,	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	таб. 20 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п. 4.3-4.13, таб. 1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п. 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таб. 1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. п.6 ст. 63, пп. 1 п. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71, 72, 74, пп. д п. 393 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации"; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" (п. 7.1, 8.1, 8.6-8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	Выполняется. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (п. 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, таб. 6.12);	Выполняется

	опасности	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" (п. 5.2.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется. ст. 53, п.  1,2,4,7,8,10-15 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. д, ж, п. 16, п. 17,23,25,27,28,31, пп. а п.393 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы" (п.4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8,4.3. 11,4.3.12,4.4.1-4.4.9,4.4.11,4.4.12,5. 1.1-5.1.4,5.2.1-5.2.6,7.1.1-7.1.11); СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" (п. 7.6.2-7.6.5,7.6.7-7.6.11, таб. 7.28,	Выполняется
1.6	05	7.29, рис. 7.2)	D
	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется. ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Выполняется. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6,4.8, 5.1, 5.3-5.5, таб. 1,2); СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1,14.3, 15.1, 15.5, прил. А); СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется. СП 5.13130.2009  "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (п. 14,2, 14,4); СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (п. 8.1, 8.5, 8.8)	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима" (п. 5-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 394, 400, 402-403, 407-409, 411-413); Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 "Технический	Выполняется

1 1		1
	регламент о требованиях пожарной	
	безопасности" (гл.1 ст. 2,3,5,10,	
	гл.6, гл.8, ст.26, ст.27, ст.34, ст.38,	
	ст.43, ст.46, ст.49, гл.14 ст.	
	51,52,53,54,60,61,63,64, ст.85); СП	
	9.13130.2009 "Свод правил.	
	Техника пожарная" (п. 4.1.1, 4.1.8,	
	4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34,	
	4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7,	
	4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21,	
	4.5.1-4.5.4, прил. А,Г)	