Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» июня 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-010014

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Дошкольная образовательная организация, Многофункциональный общественно-жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры. Вторая очередь строительства. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 235 мест (3-й этап строительства)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "МОРТОН-РСО"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739781200 ИНН: 7714192290

Место нахождения объекта защиты:
117624, г Москва, ул Поляны, Дом 5А стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.05.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1447
1.6.	Объем здания, куб. м	18412
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС (адресно-аналоговая). 2. СОУЭ (3-го типа). 3. ВПВ (от пожарной насосной станции на сети хозяйственно-питьевого водоснабжения). 4. ПДВ (вытяжная противодымная вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, приточная противодымная вентиляции в шахте лифта с режимом "перевозка пожарных подразделений". В нижних частях коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, в помещения безопасной зоны). 5. Наружное пожаротушение от ПГ на водопроводной сети. 6. Лифт с режимом перевозки пожарных подразделений.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска выполнен на этапе проектирования (раздел проектной		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

документации 15-СП-ПИР-П-РПР). Расчетные значения индивидуального пожарного риска составляют: Сценарий 1_Этаж 1_Кладовая пищеблока 8,424х10-9; Сценарий 2_Этаж 2_Кабинет развивающих занятй 8,424х10-9; Сценарий 3_Этаж 3_Групповая 8,424х10-9; Сценарий 4_Этаж 4_Групповая 8,424х10-9			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.4, п 4.14, п.6.11.2, п.4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.4.4, п 6.3, п.8.6, п.9.11; п.5.1-5.2 табл. 1 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, п 8.6, п.8.7, п.8.9 СП4.13130.2013 п.2.2, п.2.3 СТУ ПБ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.3.1, п 5.2.7, п.5.2.14, п.5.2.34 СП1.13130.2009. п.5.2.1; п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6, п. 5.2.8, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.4.16, п.5.4.18, п.6.6.1, п.6.7.10, п.6.7.12, п.6.7.17, табл. 6.9, табл. 6.12, табл 6.14 СП2.13130.2012. п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.5.2 СП4.13130.2013 п.5.10.11. СП5.13130.2009. п.6.67, п.8.1 СП7.13130.2013. п.4.5 СТУ ПБ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	п.4.2.2; п.4.2.5, п.4.2.6; п.4.2.7, п. 4.3.1, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.4,	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.4.6, п.4.4.7, п.5.1.1, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.2.10, п.5.2.12, п.5.2.14, п.5.2.23, п.5.2.30, 5.2.34, п.7.1.12 СП1.13130.2009. п.6.7.12 СП2.13130.2012 п.5.2.6 СП4. 13130.2013 п.5.10.10 СП5.13130.2009 п.4.2.2, п.4.1.16 СП10.13130.2009 5.4, п.5.7 СТУ ПБ	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.3, п.7.7, п.7.10, п.7.12, п.7.13, п.7.14 СП4.13130.2013 п.2.4 СТУ ПБ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.16, п.6.22, п.6.23, п.7.2, п.7.5, п.7.8, п.7.11, 7.14, п.7.16, п.7,17, п.7.20 СП7.13130.2013. п.13.3.3 ("а", "б", "в"); прил. А; п.11, п.13.3.10-13.3.12 прил.А2 СП5.13130.2009. п.3.4, п.4.8, табл.1, табл.2 СП3.13130.2009 п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.14 СП6.13130.2013 п.4.1.7, п.4.2.7, табл.1 СП10.13130.2009 п.4.4, п.6.3, п.8.6, п.9.11; п.5.1-5.2 табл.1 СП8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.13.14.12, п.13.14.13 СП5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	п.16, п.27, разд. XIX "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	Правительства РФ от 25.04.2012 №390	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.