

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» июля 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-011044



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739186970

ИНН: 7709129705

Место нахождения объекта защиты:

101000, г Москва, ул Покровка, Дом 24/2 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.07.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4000

1.6.	Объем здания, куб. м	2300	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации – адресная; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 3 тип; Автоматическая установка порошкового пожаротушения (модульная).	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
R=2,6•10 ⁻⁷ год ⁻¹			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Заполнено самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара: 200000 руб.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	п. 65, п. 71 ППР РФ; п. 4.3, п. 4.4, 4.5, п. 4.12, п. 4.14, п. 4.15, СП	Выполняется

	зданиями и сооружениями	4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 48 ППР РФ. п. 4.2, п. 5.1, п. 5.17, п. 5.18, п. 6.1, п. 6.3, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90, ч. 1 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 71 ППР РФ. п. 8.1.1, п. 8.1.2, 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 27, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 35, ст. 36, ст. 37, ст. 39, ст. 40, ст. 51, ст.57, п. 58, ст. 59, ст. 80, ст. 87, ст. 88, ст. 137, ст.138, табл. 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008. п. 4.1, п. 4.5, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 6.7.1 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 81, ст. 82, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008. п. 4.1.2, п. 4.1.3, п. 4.1.7, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.12, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п.7.1. СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 62, ст. 68, ст. 90 ФЗ № 123 от 22.07.2008. п. 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 68, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91, ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 СП 3.13130.2009. п. 5, п. 6, п. 7, приложение А СП 484.1311500.2020. п. 4 СП 486.1311500.2020 п. 10.1, п. 10.2, п.10.3, п. 10.4, СП 485.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008. п. 7	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020. п. 5.1, п. 5.5., п. 5.10, п. 6 СП 6.13130.2021	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 60, ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008. п. 2, п. 3, п. 4, п. 9, п. 11, п. 12, п. 14, п. 16, п. 22, п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 32, п. 35, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 59, п. 60, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, 400, п. 402, п. 403, п. 405, п. 406, п. 409 ППР РФ.	Выполняется