

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» июля 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-011453



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы Московская комплексная школа олимпийского резерва "Север"
Департамента спорта города Москвы, спортивный комплекс «Бутырский»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "СЕВЕР"
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739124587

ИНН: 7714045360

Место нахождения объекта защиты:

127254, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	22						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	733						
1.6.	Объем здания, куб. м	12409						
1.7.	Количество этажей	6						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС – адресно-аналоговая «Орион» НПВ «Болид». СОУЭ – 3 типа. СДУ- приточно-вытяжная ВПВ- ПК-12 шт., d 51, 2 струи, 2,5 л/с Наружного противопожарного водопровода на территории объекта нет, пожарные гидранты находятся на городской водопроводной сети						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.16, ст.69, ч.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.4.3.таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.15, ст.68, ч.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности Таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.19, ст.90, ч.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Раздел 8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.14, ст.57 ч.1., ст.58. Гл. 19, ст.87. , ст.88 ч.1 табл. 28, табл.29 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2.3. табл. 6.9.,	Выполняется

		п.6.7.15, таб.6.13, п.6.7.17 табл.6.14 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям п.5.6.2.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл. 13, ст.53, ч.1, ч.2. Гл.19., ст.89, ч.1,ч.2,ч.3,ч.4, ч.8, ч.10,11. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы Раздел 4, п.4.1, п.4.2.п.4.3, п. 4.4. Раздел 7 п.7.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.18, ст.80 ч.1 Гл.19,ст.90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничения распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям Раздел 7 п.7.1.,7.2.,7.3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл. 14, ст.54, ст.56, ст.62, ч.2. Гл.19, ст.81, ч.1, ч.3. ст.83, ч.1 п.1, ч.4,5,6,7, ч .9. ст.84.ст.85, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности п.п. 3.4, 4.1.,4.4, 4.6,	Выполняется

		<p>4.8., 5.1,5.3,5.4,5.5., 5.5.5. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования прил. «А.1» п.п.13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.11, 13.5,13.13.2, 13.13.3, 13.13.17, 13.14.1,13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.17, 13.15.2, 13.15.14</p> <p>СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция, кондиционирование</p> <p>Требования пожарной безопасности Раздел 6.п. 6.22, п 6.23, п.6.24. Раздел 7.п 7.2, п.7.4, п. п.7.11 «Б», п.7.15, п.7.17 «Г».</p> <p>Раздел 8, п.8.1. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Требования пожарной безопасности</p> <p>П.4.1.7,4.1.8,4.1.13,4.1.14,4.1.16, табл.3.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл. 19, ст.85, ч.9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.14.5, п.14.1, п.14.2, п.14.5</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл. 18, ст.80, ч.1</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об</p>	Выполняется

		<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Глава I «Общие положения» за исключением: п.40,44,45,46,47,48,49,51,53, 58,59,61,62, 63,64 Глава XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» полностью. Глава XIX «Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения» за исключением п.410,412.</p>	
--	--	---	--