


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» июля 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-012720



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дошкольная образовательная организация на 350 мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Ефремушкина Татьяна Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

108849, г. Москва, п. Внуковское, ул. Василия Аксёнова, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.05.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1384

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	20978
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. Система наружного противопожарного водопровода. 4. Система противодымной защиты.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">QB = 2,34 · 10-8</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ч.1 ст.76 №123-ФЗ; п.4.3, п.4.14, п.6.11.2 СП 4.13130.2013; СП
		Выполняется

	зданиями и сооружениями	18.13330.2019; СП 4.13130.2016	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, ч.2, ч.3 ст.68 №123-ФЗ; п.5.1, п.5.2, п.5.10, п.5.17, п.6.2, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.12, п.8.14 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 6, ч.1, ч.2 ст. 87, ст.134, ст.88 №123-ФЗ; п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.6, п.5.4.3, п.5.4.16, п.5.4.18, п.6.6.1, п.6.7.10 п.6.7.13 СП 2.13130.2020; п.4.4.12, п.5.2.3, п.5.2.5 СП 1.13130.2020; СП 7.13130.2013; п.6.7.12, п.4.16, п.5.1.2, п.5.2.7 СП 4.13130.2013; СП 59.13330.2020; п.5.4.16 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.7 ст.89 №123-ФЗ; п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.7, п.4.2.9-п.4.2.12, п.4.2.15-п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.1-п. 4.3.3, п.4.3.5, п. 4.3.7, п.4.3.11, п.4.4.1- п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.15, п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.5, п.7.1.4- п.7.1.6, п.7.1.8, п.7.12.13, п.9.3.4, п.9.3.8 СП 1.13130.2020, п.6.2.1, п.6.2.4, п.6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 6.11, п.6.17, п.6.23, п.6.36 СП 118.13330.2012; СП 52.13330.2016; п.7.8 СП 4.13130.2020; п.6.7.12 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ ст. 89, 90; п.7.10, п.7.13, п.7.14, п.7.15 СП 4.13130.2013; ГОСТ Р 53296; ГОСТ Р 52382	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	№123-ФЗ; п.3.2-п.3.5, п.4.1-п.4.4, п.4.6-п.4.8, п.5.3 СП 3.13130.2009; п.6.1.1, п.6.1.3, п.6.2.6, п.6.2.7 СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	486.1311500.2020; п.6.5.5 СП 59.13330.2020; п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.17, п.6.18, п.6.22-п.6.24, п.7.2, п.7.4, п.7.8, п.7.14, п.7.11, п.7.12, п.7.17, п.7.20, п.7.26, п.8.1, п.8.5 СП 7.13130.2013; СП 10.13130.2020, СП 30.13330.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.6, с.20 - ст.23, ст. 82 № 123-ФЗ; п.4.1 СП 6.13130.2020; подраздел 13.15 СП 5.13130.2009; раздел 4 СП 6.13130.2020; п.7.1, п.7.20 СП 7.13130.2013; ГОСТ Р 53315-2009; ГОСТ 31565-2012; п.6.8 ГОСТ Р 53296-2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№123-ФЗ	Выполняется