Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» августа 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-014668

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГБУ г. Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям» филиал «Надежда» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1067746275200 ИНН: 7713577509

Место нахождения объекта защиты:
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 3Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	464

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4040
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОЭУ 3-го типа, ПАК СТРЕЛЕЦ, ВПВ ПК – 4шт., 9 огнетушителей, ПГ – 90 метров
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска проводилась в 2022 году ИП Деулиным Д.А. (уд. №77-0030) на основании Приказа Главного управления МЧС России по г. Москве от 27.01.2020г. №68. Определение величины индивидуального пожарного риска 1 этаж: QB = 0,0013 · (1 0,9) · 1 · (1 0,999) · (1 0,8704) = 1,685 · 10-8 · год-1 Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. Определение величины индивидуального пожарного риска 2 этаж: QB = 0,0013 · (1 0,9) · 1 · (1 0,999) · (1 0,8704) = 1,685 · 10-8 · год-1 Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Здание по адресу: г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 3Б имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) СП 4.13130. пункты: 4.3. - 4.13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 СП 8.13130 пункты: п.3.9., п.5.1., п.5.2., п.8.8. - п.8.13.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) СП 4.13130 пункты: п.4.1, п.7.1., п.8.1., п.8.6. - п.8.12.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Приказ МЧС России от 12.03. 2020 N 151 СП 2.13130 пункты: п.3.7 - п.3.10., п.3.15., п.4.1., п.4.2., п.5.2.3., п.5.2.6., п.5.2.7., п.5.3.5., п.5.4.2. - п.5.4.5., п.5.4.16., п.6., п.6.4., п.6.5.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 СП 1.13130 пункты: п.4.1.1. – п.4.1.4., п.4.1.15., п.4.1.16., п.4.2.1., п.4.2.2., п.4.2.4., п.4.2.5., п.4.2.7., п.4.2.9., п.4.2.16.-п.4.2.22., п.4.2.25., п.4.3.1. - п.4.3.8., п.4.3.12., п.4.4.1. - п.4.4.4., п.4.4.6., п.4.4.9., п.4.4.11., п.7.7.1. - п.7.7.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) СП 4.13130 пункты: п.7.1.,п.7.3. – п.7.8., п.7.11., п.7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел I. Глава 14. Статьи 51. - 64.	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел III. Глава 18. Статьи 78. - 80. Глава 19. Статьи 81 - 91.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Раздел 1. Глава 1. Статьи 4. – 6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Раздел 1., пункты п.1.–п.37., п.41. – п.43., п.48. – п.50., п.54. – п.56. Раздел 3. пункт п.77. Раздел 4. Пункты п.84-п.86.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.