

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» сентября 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-015693



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
"Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова  
Департамента здравоохранения города Москвы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЕПАРТАМЕНТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700189626

ИНН: 7720093523

Место нахождения объекта защиты:

111123, г Москва, ул Новогиреевская, Дом 1 к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |   |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | I   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций   |
| 1.4. | Высота здания, м  | 40   |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 13543  |
| 1.6. | Объем здания, куб. м  | 422703   |
| 1.7. | Количество этажей   | 9  |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ДН пониженная пожаро-опасность   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | система пожарной сигнализации (адресно-аналоговая); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (4-го типа); внутренний противопожарный водопровод; автоматические установки пожаротушения (водяное, газовое, аэрозольное); система противодымной приточно-вытяжной вентиляции; наружный противопожарный водопровод. |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетная величина индивидуального пожарного риска <math>Q_B = 0,58 \cdot 10^{-6}</math> (для расчетного сценария № 1); расчетная величина индивидуального пожарного риска <math>Q_B = 0,17 \cdot 10^{-6}</math> (для расчетных сценариев № 2-6), что менее нормативного значения индивидуального пожарного риска <math>10^{-6}</math>, установленного в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.</p> |  |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>   |  |

страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьим лица от пожара не проводилась. Здание отдельно стоящее. Возможность ущерба имуществу третьих лиц отсутствует.

| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b> |  |  |
|------|--|--|--|
|      | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | ст. 69 п. 1 табл. 11 приложения; ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.   | Выполняется                                      |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | ст. 62, 151, ст.68 п.6, 7, 17 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.5.1, табл. 1, 5.18, 5.6, 8.4, 8.6-8.8, 9.11, 10.1, 10.3-10.5 СП 8.13130.2009  | Выполняется                                      |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | ст. 63, ст. 67 п.1, п.6, ч.1 ст.90, ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013   | Выполняется                                      |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                  | ст. 28, 30, 31, 80, 87, ч.15, ч.16 ст.88, 89, таблицы 21, 24 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п. 5.4.13, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19 СП 2.13130.2012; п.5.2.28 СП 154.13130.2013; п.5.1.20, 5.1.36 СП 113.13330.2016; п. 6.18, 8.1 СП 7.13130.2013  | Выполняется                                      |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ст. 8, 53, 83, 89, ч.5, ч.6, ч.13, ч.15 ст.134, 151 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.4.1.7, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.15, 5.2.7, 4.2.5, 4.3.4, 4.3.4, 5.3.2, 4.4.6, 4.2.7, 4.2.6, 4.4.3, 5.2.4, 4.4.4, 4.3.2, 5.3.36, СП 1.13130.2009; п.5.1.20, 5.1.43, СП 113.13330.2016; п. 5.2.1, 5.2.30, 5.5.7 СП 59.13130.2012; п.5.2.14, | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | 5.2.17, 5.2.18, 5.2.25 СП<br>154.13130.2013.   |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара   | ст. 90 ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п. 7.14, 7.15 СП<br>4.13130.2013   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | ст. 8, 51, 81, 83, 103 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.3.1-3.5, п. 3 таблица 2 СП 3.13130.2009; п.А.4 приложение А, приложение М, табл. М1 п.3.3, п.3.4, 13.1.1, 13.1.10, 13.3.6, таблица 13.3, таблица 13.6, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.9.1, 13.13.1, 14.1-14.2 по таблице 13.3 и 13.5, раздел 5, прил. А, прил. Б, 8.1.3, 8.6.3, п.8 табл. А4, 5.1.19, 13.14.11, 15.1, СП 5.13130.2009; 6.13, 6.20-6.22, 7.1, 7.12-7.17 а), 7.2, 8.6 СП 7.13130.2013; п.4.1, 5.2, 8.7 СП 8.13130.2009; п.4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.8 - 4.2.10, 4.2.13 СП 10.13130.2009 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | п.1-6, 10-19, 21-32, 34-38, 40-44, 46-52, 54-56, 60, 65-67, 71-73, 86 116-120, 392-394, 395-407, 409, 413<br>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением   | Выполняется |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Правительства № 1479 от<br>16.09.2020 г., Приложение N 2 к<br>приказу МЧС России от 16.03.2020<br>N 171 |  |
|--|--|---|--|