

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» сентября 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-016058



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный
биологический музей им. К.А. Тимирязева"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный
биологический музей им. К.А. Тимирязева"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739447668

ИНН: 7703014401

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, пр-кт Мира

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	958
1.6.	Объем здания, куб. м	8010

1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется адресная система пожарной сигнализации (АПС), система дымоудаления (ДУ), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 3-го типа), система автоматического порошкового пожаротушения (АУПТ) (технический чердак), имеется внутренний противопожарный водопровод (ВПВ). первичные средства пожаротушения							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">346 600 000 руб. 00 коп.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (пп. 6.1.2, 6.1.3).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (чч. 1,2 ст. 99). СТУпп. 2.3.1 СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3. 8.1- 8.2, 8.4-8.9).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3-5, 7, 9, 11 ст. 98). СТУ раздел 1.10 СП 4.13130.2013 (пп. 8.2, 8.6-8.9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (чч. 1-7, 9-11 ст. 87, чч. 1-9, 12-14, 15-16,19 ст. 88,чч. 1-2,4-6 ст. 137). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.4-2.1.7, 2.5.1 -2.5.4. СП 2.13130.2012 (пп. 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.7,5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4,5.4.7-5.4.11,5.4.16, 5.4.17-5.4.18,5.4.20, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6). СП 4.13130.2013 (пп. 4.20,6.1.39-6.1.40, 6.3.2, 6.3.20). СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6-6.11,6.13-6.18, 6.22-6.24, 8.1,8.5-8.6, 8.8).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1.3, 7-8, 10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.4, 2.1.8. СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.5,4.4.1-4.4.7, 8.3.2-8.3.4, 8.3.7-8.3.8, 9.1.1- 9.1.2, 9.2.1,9.2.7,9.2.10-9.2.12, 9.3.1-9.3.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90). СТУ раздел 1.10, п. 2.1.12 СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.3, 7.6,7.10,7.12-7.14,7.16).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	№ 123-ФЗ (чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99). СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.9- 2.1.11,2.1.13,2.2.1-2.2.2,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	2.4.1 -2.4.2. СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2,4.4,4.8, 5.3, 6-7). СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12,13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4,13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3,13.5.5,13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.2, 15.5-15.6, 15.9-15.10,16.1-16.3, 17.1-17.4). СП 7.13130.2013 (пп. 7.1-7.6, 7.8-7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.22). СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5,5.9,5.11-5.12,6.3,8.1-8.2, 8.4-8.9). СП 10.13130.2009 (пп. 4.1.1, 4.1.6-4.1.8,4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16-4.1.18,4.2.1-4.2.5,4.2.7-4.2.10, 4.2.13). СП 241.1311500.2015 (пп. 5.1 - 5.13).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ(чч. 4-5 ст. 83). СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.5).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ. СТУ пп. 4.1-4.2 Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 12, 14, 20-25, 33,35-37(1), 40,42-43,48-50, 55-60,61-63,70-71,339, 345, 347, 460-463, 465-471,473-480	Выполняется