## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» октября 2024 г. Регистрационный № 77-08-2024-017453



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700233615

ИНН: <u>7724070870</u>

Место нахождения объекта защиты:

111033, г Москва, ул Волочаевская, Дом 36 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с	

				терната и детских анизаций
1.4.	Высота здания, м		r	18
	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		739
	здания, кв. м	1		
1.6.	Объем здания, куб. м			16412
1.7.	Количество этажей			5
1.8.	Категория наружных устан	овок по пожарной	Не имеет	
	опасности, категория здани	-		
	пожарной и взрывопожарн	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты		- AПС; - C	ОУЭ; - АУПТ; -
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной		ВПВ
	сигнализации, пожаротуше			
	управления эвакуацией, вн			
	противопожарные водопро	воды)		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			
	(Заполняется, если прово	•	-	•
	_	пожарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	_		
		ого значения уровня по тип систем противопож		
	перечень и	Не проводилась	арнои защит	oi <i>)</i>
3.	Опонка возможно	<del>-</del>	Thati uv iiii	I AT HAWANA
٥.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
		от пожара, либо привод		
		страхования)	Compension	ibi dokymeniob
	1	Отсутствует		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	защиты_			
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не
		перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих тр	-	
		пожарной безопасност	ги к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	- Федеральный закон о	т 22 07 2008	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 п. 1 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3-4.12, табл.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 п. 1, п. 2 - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 5.2 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<ul> <li>Федеральный закон от 22.07.2008</li> <li>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63, п. 6</li> <li>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</li> <li>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</li> <li>Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9</li> </ul>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6.1, п. 2, ст. 30 п. 1, ст. 31 п. 1, ст. 34 п. 1, ст. 35 п. 1, ст. 36 п. 1, ст. 37 п. 1, ст. 39 п. 1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 п. 1, п. 2 подп.	Выполняется

		1, 2, 3, ст. 89 п. 1, п. 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 5, п. 9, п. 16 п/п «г», «д», «е», «ж», п. 23, п. 26, п. 27, п. 29 - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.6. п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.6, п. 5.1.3. п. 5.1.4, п. 7.1.3, п. 7.1.5 табл. 6, п. 7.13.2	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, п. 7.5	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.2, п. 13.3.2, п. 13.3.8, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.13.1-13.13.3, п. 13.14.1, п. 13.14.2, п. 13.14.4-13.14.13, п. 13.15.2-13.15.4, п. 13.15.12, п. 13.15.13, п. 14.1-14.3, п. 15.1, п. 15.5, приложение А;	Выполняется

		- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3-3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3-5.5, табл. 1, 2 – СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.1, п. 8.4, п. 8.6-8.8, п. 10.1, п. 10.3-10.5, табл. 1 – СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1, п. 4.1.7, п. 4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.13, п. 4.1.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3-5, п. 9, п. 11, п. 13-17, п. 21-23, п. 26-28, п. 30, п. 32, п. 33, п. 35-37, п. 43, п. 49, п. 50-56, п. 60, п. 116-119, п. 392-394	Выполняется