Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» октября 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-018413

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская стоматологическая поликлиника № 16 Департамента здравоохранения города Москвы"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 16 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700269167 ИНН: 7715089401

Место нахождения объекта защиты:
г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.10.1979
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1332
1.6.	Объем здания, куб. м	4796

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приёмно-контрольный "Сигнал-20П"; Пульт контроля и управления "С200М"; Пожарные извещатели; Блоки звукового оповещения "Сирена"; Коммутационное устройство УК-ВК-04; Световые извещатели "ВЫХОД"; Система передачи сигнала о пожаре на пульт "01"; Огнетушители; 8 противопожарных шкафов; 16 пожарных кранов.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
25000, 00 (двадцать пять тысяч рублей), собственная оценка	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Отсутствует, поликлиника занимает первый этаж 12-ти этажного жилого дома	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует, ответственный ГБУ "Жилищник района Лианозово"	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Отсутствуют, ответственный ГБУ "Жилищник района Лианозово"	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (5.23; таблицы 6,7,11; 6,7,14; 6.12)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (4.1; 4.2;4.3; 4.4; 5.1.3; 5.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» , ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП3.130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. СП484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 года №628. СП7.13130.2013 (изменения №1 и №2) СП 7.13130.2013 Отопление,вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Противопожарные требования (пп. 7.1; 7.2; 7.6; 7.11; 7.12; 7.14; 7.19). СП8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (пп. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.16; таблица № 1.3)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП7.13130.2013 (изменение №1) СП 7.13130.2013 Отопление,вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (пп. 8.1; 8.5; 8.8).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пп. 1.2; 3; 4.6; 7; 12; 14; 20; 21-24; 30-33; 35-43; 48; 49; 5761-65; 70; 74; 75; 77; 07; 339; 343; 348; 349; 395; 414; 463-475; 478; 480; 483; 484; 486). Нормы пожарной безопасности Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. (ст. 1-27, Приложения 1-3). Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» в редакции от 25.12.2023 года (гл.1 ст.2; ст.6 ; гл.3 ст. 10; гл.6; гл.8 ст. 26-27; ст.34; ст.38; ст.43; ст.46; ст.49; гл.14. ст. 51-54; ст. 60-61; ст. 64, ст. 85)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.