Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» ноября 2024 г.
Регистрационный № 77-08-2024-019607

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 2-й этап строительства, дошкольная образовательная организация на 200 мест
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БОЛЬШАЯ ОЧАКОВСКАЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5167746309231 ИНН: 9729037439

Место нахождения объекта защиты:
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 2, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
08.07.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1173
1.6.	Объем здания, куб. м	16321
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресного типа, СОУЭ III (третьего) типа, внутренний противопожарный водопровод, противодымная вентиляция
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
0,00001685		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отсутствует		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2 ст. 6, ч.1 ст. 69,	Выполняется

		ст. 70, 71, 73, 74; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 4.3, 4.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп.4.3, 4.4, 5.2, 8.4, 8.6, 8.9; п.3.1 СТУ «на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта капитального строительства: «Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 2-й этап строительства, дошкольная образовательная организация на 200 мест» по адресу: г. Москва, улица Большая Очаковская, вл. 2» Утвержденное Заключением нормативно-технического совета (протокол заседания от 03.12.2021 №25) (Далее - СТУ)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пп. 8.1, 8.6, 8.7, 8.9, 8.13; СТУ п. 2.2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87; СП 2.13130.2012 «Ограничение распространения пожара на	Выполняется

	опасности	объектах защиты» пп. 5.2.4 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.13; СТУ п. 4.1-4.8	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89; СП 1.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пп. 4.2.1, 4.2.2 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.10, 4.4.14, 5.2.1-5.2.34; СТУ п.5.1-5.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» пп. 7.1, 7.5, 7.6, 7.8, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.56, 85,86,54,83,91,84,107; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пп. 13.3, 13.4, 13.14, 14, 15, 16, Приложение А; СП 3.13130.2009 пп. 3, 4, 5, 6, 7; СП 7.13130.2013 п. 7.2, 7.3,7.5,7,6, 8.5; СП 10.1310.2009 п.4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.2.2; СТУ п.6.1,6.2,6.3,6.4,6.5.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.56, 85,86,54,83,91,84,107; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 13.3, 13.4, 13.14, 14, 15, 16, Приложение А; СП 3.13130.2009 пп. 3, 4, 5, 6, 7; СП 7.13130.2013 п. 7.2, 7.3,7.5,7,6, 8.5; СП 10.1310.2009 п.4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.2.2; СТУ п.6.1,6.2,6.3,6.4,6.5.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) п.: 1-6, 10, 11-37, 43-44, 48-50, 52, 54, 60, 63, 77, 121-124, 129-132, 392-394, 395-413; Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: 4 (часть 1-4), 5 (часть 1-4), 6 (часть 1, 3-8), 48 (часть 1-3), 49, 50 (часть 1, 2), 51 (часть 1-4), 52, 53 (часть 1-4), 54 (часть 1, 2), 55 (часть 1-3), 56 (часть 1, 2), 57 (часть 1, 2), 58 (часть 1,2), 59, 60 (часть 1, 2), 61 (часть 2,3), 62 (часть 1-3), 64 (часть 1-6), 68 (часть 1-5), 69 (часть 1-3), 76 (часть 1-3), 78 (часть 1,22), 79 (часть 1, 2), 80 (часть 1-3), 81 (часть 1-4), 82 (часть 1-5, 7-10, 12, 13), 83 (часть 1-7, 9, 10), 84 (часть 1-12), 85 (часть 1, 3, 6-11), 86 (часть 1-3), 87 (часть 1-11), 88 (часть 1-17, 19, 20), 89 (часть 1-5, 7, 8, 10-15), 90 (часть 1, 2), 91 (часть 1, 2), 151 (часть 2, 3).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.