

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» ноября 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-019686



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональный центр

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ ДВОР-СЕВЕРЯНИН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739179775

ИНН: 7706199246

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, пр-кт. Мира, д. 211, к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.01.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	76500
1.6.	Объем здания, куб. м	1459669
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная), СОУЭ (4-й тип), АУПТ, ВППВ, д/у, компенсация д/у, НППВ.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Rобъекта=2.59*10 ⁻⁷		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Договор страхования №013ПП4040032297 ООО СК "Сбербанк страхование"		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11 табл.1 СП 4.13130.2013, Раздел 3 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п.4.1, 4.2 СП 8.13130.2009; раздел 8 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п.7.1, 8.1.3, СП 4.13130.2013; раздел 3 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	ст.31, ст.32, ст.35, ст.36, ст.37 123-ФЗ; табл.21, табл.22 123-ФЗ;
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
		Выполняется
		Выполняется
		Выполняется
		Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	раздел 4 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.4.2.5, 4.2.6, 4.3.4, 4.4, 7.1, 7.2 СП 1.13130.2009; ст.89 п.п. 1, 3, 5, 8 123-ФЗ; табл.28, 29 123-ФЗ; п.п.23, 26, 27 ППР РФ; раздел 5 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 26, 47 ППР РФ; ст.27, ст.30, ст.31, ст.80 п.1 п.п.3; ст.90 123-ФЗ; п.3.11 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.54 ППР РФ; СОУЭ: п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, табл.1 СП 3.13130.2009; АПС: п.п. 5.5, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.19, 5.21, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.13, 6.6.27, 7.1.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 СП 484.1311500.2020 т.к. реконструкция была частичная, то принимаем во внимание требования п.п.13.1.1, 13.1.8, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.16 СП 5.13130.2009; АУП: п.п.5.2, 5.4, 5.5, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.18, 6.1.19, 6.2.3, 6.2.11, 6.2.14, 6.2.20, 6.2.21 СП 485.1311500.2020 т.к. реконструкция была частичная, то принимаем во внимание требования п.п. 4.3, 4.5, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, табл.5.1, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.18, 5.2.12 СП 5.13130.2009; ВППВ: п.п.4.1.8, 4.1.10, СП 10.13130.2009; разделы 6, 7, 8, 9 СТУ разработчик ООО "СМ-Центр"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	п.54 ППР РФ; п.п. 5.2, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 т.к.	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	реконструкция частичная, принимаем во внимание п.п. 4.5, 5.10.35, 5.10.36, 7.2.3, 7.2.4, 8.7.1, 9.4.3, 14.5 СП 5.13130.2009; п.п. 5.10 СП 485.1311500.2020; п.6.24 СП 7.13130.2013	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п.6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 30, 43, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 60 ППР РФ	Выполняется