

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» ноября 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-020004



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Отделение «Алтуфьево» банка Акционерное общество «Райффайзенбанк»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Почапский Алексей Александрович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ш Алтуфьевское, Дом 87, Помещение 2/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	36
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	152

1.6.	Объем здания, куб. м	456
1.7.	Количество этажей	12
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В части встроенных помещений банка: 1. СПС – ЗАО НВП «БОЛИД» (адресная); 2. СОУЭ – 3-го типа; 3. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением; 4. ПДВ – отсутствует; 5. ВПВ – отсутствует; 6. АУПТ – отсутствует; 7. Двери в пожароопасные помещения – противопожарные.

2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
----	---

Оценка не проводилась

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Расчетное значение пожарного риска при рассмотрении сценариев пожара в помещениях банка – $6,6 \cdot 10^{-7}$, с учетом наличия следующих систем противопожарной защиты: АПС, СОУЭ 3 типа. Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: – Объект должен быть отделен от жилой части здания противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) и противопожарными перекрытиями 3-го (REI45) типа без проемов; – Размещаемые в составе объекта помещения складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4; – Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) должны быть выделены стенами и перегородками, предусмотренными от

пола до перекрытия. Светопрозрачные конструкции в указанных перегородках выполняются из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами группы НГ (п. 5.2.7 СП 2.13130.2020); - Объект должен быть оборудован СОУЭ не ниже 3-го типа, обеспечивающей уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009; - Системы противопожарной защиты систем общеобменной вентиляции объекта должны отвечать требованиям СП7 и СП60.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	В части встроенных помещений банка: – статьи 69 ТРОТПБ; Раздел 4 СП 4.13130.2013 с изменениями № 3;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Соответствует требованиям ст. 68 ФЗ № 123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В части встроенных помещений банка: – п. 6 статьи 63, статья 90 ТРОТПБ; Раздел 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	В части встроенных помещений банка: – статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, 137, 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРОТПБ); – статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.12.2022г) (далее – ФЗоПБ); – пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.7, 5.2.8, СП	Выполняется

		4.13130.2013 – пункты 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1-5.3.6, 5.4.4, 5.4.20 СП 2.13130.2020	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	В части встроенных помещений банка: – статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.14, 4.2.18, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8, 4.4.9 СП 1.13130.2020; – пункты 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.10.1 7.13.2, 7.13.3 СП 1.13130.2020 с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 6 ТРОТПБ и проведенной оценке пожарного риска.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В части встроенных помещений банка: – статьи 4, 6, 78, 80, 90 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункт 7.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В части встроенных помещений банка: – статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 91, 103 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 (пункт 16 таблицы 2) СП 3.13130.2009; – разделы 13, 14, 15, 16, 17, приложение А СП 5.13130.2009 (разделы 5, 6.1-6.5 СП 484.1311500.2020 и раздел 4 СП 486.1311500.2020 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ); – п. 4.18 СП 4.13130.2013, п. 7.2 «б» СП 7.13130.2020 (п. 8.1, 8.2 «б», 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 СНиП 41-01-2003 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	В части встроенных помещений	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>банка: – статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 103, ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 6.24, 7.20 СП 7.13130.2020; – глава 14 СП 5.13130.2009 (разделы 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.1311500.2020 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ).</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>В части встроенных помещений банка: – статьи 4, 6, 51, 78, 79, 80 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</p>	Выполняется