Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» ноября 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-020115



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Талисман"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Талисман"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1215900012811

ИНН: 5906170402

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, пр-кт Рязанский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания,		
		сооружения, стоянки для		
		автомобилей без технического		
		обслуживания и ремонта,		
		книгохранилища, архивы,		
		складские помещения		
1.4.	Высота здания, м	20		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	11484		
	здания, кв. м			

1.6.	Объем здания, куб. м		3	68291		
1.7.	·			5		
1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	Н	е имеет		
1	опасности, категория здани	-				
	пожарной и взрывопожарно					
	указывается для зданий пр					
	складского назначения)					
	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	АПС, СОУ	Э (II типа), ВПВ,		
	(системы противодымной за	_		ТВ (ПГ)		
	сигнализации, пожаротуше	-				
	управления эвакуацией, вну					
	противопожарные водопров	воды)				
	1	•				
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты		
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются		
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых		
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для					
	обеспечения допустим	ого значения уровня пох	жарного риск	а, в том числе		
	перечень и тип систем противопожарной защиты)					
Отч	иет о проведении расчета по	оценке пожарного риск	а: индивидуа	льный пожарный		
рисі	к не превышает нормативно	е значение, так как выпо	олняется усло	овие Rmax = 5,68		
		-10-7 ≤ Rmн = $10-6$				
3.	<u>Оценка возможног</u>	го ущерба имуществу	третьих лиі	<u>ц от пожара</u>		
	(Заполняется самостоятель	но, исходя из собственн	юй оценки во	эзможного ущерба		
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	ятся реквизи	ты документов		
		страхования)				
Исхо	одя из собственной оценки в		ществу треть	их лиц от пожара,		
		составляет 15 000 руб.				
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			ю пожарной		
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
		защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативнь	их правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных д	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не		
		перечень статей (часте		выполняется		
		устанавливающих тр	ебования			
		пожарной безопасност	и к объекту			
		защиты				
4.1.	Противопожарные	Табл. 3, п. 6.1.2 СП 4.	13130.2013	Выполняется		
	расстояния между					
	зданиями и сооружениями					

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Табл. 3,4 п. 5.3 СП 8.13130.2010	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Раздел 8 п.8.2, 8.4, 8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.2, 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, ст. 89 федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1, п. 1, ст. 90 федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5. 3 СП 3.13130.2009; п. 6.2.6 СП 484.1311500.2020; Раздел 7 СП 7.13130.2013; Раздел 10 СП 8.13130.2020; Раздел 6 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 6.1 СП 484.1311500.2020; п. 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 36, 54, 56, 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется