Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» января 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-001393



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1298 «Профиль Куркино»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1298 "Профиль Куркино"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1057749597839</u>

ИНН: 7733558487

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Юровская, д. 97

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.07.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания			
		общеобразовательных			
		организаций, организаций			
		дополнительного образования			
		детей, профессиональных			
		образовательных организаций			
1.4.	Высота здания, м	14			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1344			
	здания, кв. м				

1.6.	Объем здания, куб. м		,	32506			
1.7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4			
-	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет			
	(указывается для зданий пр складского назначения)	оизводственного или					
1.9.	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный Монитор			соответ ствии с Типовой Т9.1 - РСПИ «Стрелец- г»; СОУЭ 3 типа; ВПГ (К-300)			
2.	Опенка пожарно	го писка. проведення	ая на объект	ге зашиты			
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются						
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых						
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для						
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе						
	перечень и тип систем противопожарной защиты)						
	Оценка не проводилась						
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара						
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба						
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов						
		страхования)					
	возможный ущерб имущест	ву третьих лиц от пожа	ра составит 00	0 руб. 00 коп.			
4.		ении мероприятий по		_			
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>			
		<u>защиты</u>					
	Наименование	менование Реквизиты нормативных правовых		Сведения о			
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении			
	мероприятия	по пожарной безопасности,		выполняется/не			
		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования		выполняется			
		пожарной безопасности к объекту защиты					
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от № 123- ФЗ «Технич		Выполняется			
	зданиями и сооружениями	1 2 1					
		безопас ности» (с изменения ми на					
		27 декабря 2018 года ч.5. ст.71) СП 4.1313					
	I						

		4.4,4.11,4.12; табл. 1,2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический ре гламент о требовани ях пожарной безопас ности» (с изменения ми на 27 декабря 2018 года) (ст.6). СП 8.13130.2009 П.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013) п.: 7.1;8.1 Правила противопо жарного режима в Российской Федера ции № 1479 от 16.09.2020г.п.: 49,71, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический ре гламент о требовани ях пожарной безопас ности» (с изменения ми на 27 декабря 2018 года) главы: 16, 22, 76 ст. 62,67, 68	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.: 4.3, табл. 1,4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. СП 2.13130.2012 п.: 2.3, 5.4, 6.7 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический ре гламент о требовани ях пожарной безопас ности» (с изменения ми на 27 декабря 2018 года) глава 9 ст. 87	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожар ной безопасности" (с изменениями и до полнениями) глава IV (ст.ст. 20-33) СП 4.13130.2013 п.: 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется

Выполняется
ł.1,
5.4,
3.4,
0.5.
1.7,
.1,
2013
кон
rac
7
5
го Выполняется
кт 8
СП
исте
ы.
уъек
13 И
РФ Выполняется
, 54,
7.11,