

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» февраля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-001620



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Открытое акционерное общество "АВТОЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОМБИНАТ №45"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОЭКСПЕДИЦИОННЫЙ  
КОМБИНАТ № 45"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700589773

ИНН: 7718018198

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ул Байкальская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	950

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	9550
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре III типа, на этажах установлен внутренний противопожарный водопровод (2,5 л/с), наружное противопожарное водоснабжение от существующих пожарных гидрантов (20л/с) на расстоянии не более 200 м.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска объект: нежилое здание ОАО «Автоэкспо-45» по адресу: г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7, стр. 1, Шифр: 15-11/РПР/2024, Итоговое значение величины индивидуального пожарного для объекта защиты составит <math>R = 7,2 \cdot 10^{-7}</math>. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: установка в лестничные клетки противопожарных дверей не ниже 2-го типа в газодымоне-проницаемом исполнении; в общих коридорах без естественного проветривания при пожаре предусматривается устройство системы аварийного (эвакуационного) освещения с обеспечением ее электроснабжения по 1-й категории надежности, а также предусматривается их оборудование фотолюминесцентными элементами (знаками, указателями, разметкой) в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018; ограничение максимального количества людей, одновременно пребывающих в помещениях сауны, не более 35 человек.</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4., ч.1. ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ П.6.1.2. табл.3 СП 4.13130.2013 Приложение 1, пункт 1, СНИП 2.07.01-89 (примечание 3) Не менее 5 метров	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4. ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 2.11-2.25 СНИП 2.04.02-84* Существующие пожарные гидранты обеспечивают расход воды для наружного пожаротушения не менее 20л/с	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ приложение 1, пункт 2, СНИП 2.07.01-89	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст4. пп. «а» п.4 ч.1 ст.32. ч.1 ст.52. ч.1,2. ст.59. ч.1,2,5,6,7,11 ст.87. ч.1,2,3,19. ст.88 табл.21,22, 23,44 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1.1-1.4, табл.1, 1.8-1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.10, 3.1, 3.2, 3.4-3.8, 3.13, 3.16, 3.17, СНИП 2.01.02-85*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ч.4 ст4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1,3,4,8,14 ст.89. ст.134, табл.28,29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.1,	Выполняется

	пути и выходы	4.2-4.9, 4.11-4.17, 4.20 СНИП 2.01.02-85*	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1.2 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п.7.1, 7.2, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.3 ст.52, ч.1.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,9 ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.1., 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А п.А4 табл.А.1, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009 ч.2 ст.54. ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84,91 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 табл.2 СП 3.13130.2009 ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1.4 СП 10.13130.2020, п.7.2 СП7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.3 ст.81, ч.2.8, 9 ст.82. ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.3.4, СП 3.13130.2009 п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.3, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 СП 5.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, пп. «д,е,ж,з,н,о» п.16. пп. «а,б» п.17, 21, 22, 23, 24, 26. пп. «а,б,в,г,д» п.27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 43, 50, 54, 55, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 413 ППР в РФ (ПП РФ от	Выполняется

