Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» февраля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-002867



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №91 Департамента здравоохранения города Москва» - филиал №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 91ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739361110 Место нахождения объекта защиты: ИНН: <u>7724216776</u>

г. Москва, ул. Лестева, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.11.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела					
п/п						
1.	Характеристика объекта защиты					
	Наименование параметра	Значение параметра				
1.1.	Степень огнестойкости	II				
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0				
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории				
1.4.	Высота здания, м	16				
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	638				
1.6.	Объем здания, куб. м	10701				

1.7.	Количество этажей			3		
		орок по помарной	Щ			
1.0.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по		Не имеет			
	пожарной и взрывопожарно	• •				
	(указывается для зданий пр					
	складского назначения)	оизводственного или				
1.9.	Перечень и тип систем про	тиропожарной занити	AUC COV	Э (3 типэ) ПАК		
1.9.	1 -	*	АПС, СОУЭ (3 типа), ПАК «Стрелец Мониторинг», ПК –			
				эниторинг <i>»</i> , тис – э., ПД ДУ		
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и 8 ш управления эвакуацией, внутренний и наружный			, 1144 443		
	противопожарные водопрог					
	противоножарные водопрог	ооды)				
2.	Опенка пожарно	го риска, провеленна	 ая на объект	е зашиты		
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются					
	_ ·	южарного риска, а такж	-	<u>-</u>		
	_					
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе					
	перечень и тип систем противопожарной защиты)					
		Оценка не проводилась				
3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу	третьих лиі	цот пожара		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба					
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)				
	<u>, </u>	Не проводилась				
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по</u>	обеспечени	<u>ю пожарной</u>		
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>		
	<u>защиты</u>					
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не		
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих тр				
		пожарной безопасност	и к объекту			
		защиты				
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от	22.07.2008 г.	Выполняется		
	расстояния между	№ 123-ФЗ статья	69. СП			
	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 (в ред. пр	иказов МЧС			
		России от 18.07.2013	№ 474, от			
		14.02.2020 № 89, от 17				
		880, от 30.12.2021 1				
		15.06.2022 № 610) п	ункты 4.3			
	I					

		(таблица 1), 4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 62. СП 8.13130.2020 пункт 5.2 (таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 90. СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС России от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 № 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 8.1.16, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 12, 29-31, 37, 57, 58, 59, 87, 88, 134, 137, 140. СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС Рос-сии от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 № 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 5.1.1-5.1.4, 5.5.7. СП 518.1311500.2022 пункты: 4-7. ГОСТ Р 59642-2021 пункт 4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 39, 40, 53, 80, 89. СП 1.13130.2020 пункты: 4.2.1-4.2.3, 4.27, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.14-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11-4.4.13, 4.4.15, 4.4.22, 4.4.23, 7.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.10, 9.1.1-9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4-9.2.6, 9.3.1-9.3.4, 9.3.6-9.3.9, приложение А. ГОСТ 34428-2018 пункты: 4-8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 76, 80, 90. СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС России от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 № 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 7.1-7.3, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12-7.16, 7.19. ГОСТ	Выполняется

		Р 53254-2009 пункты: 4-7. ГОСТ Р	
		53296-2009 пункты: 5.1, 5.2, 6, 7.	
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	противопожарной защиты	№ 123-ФЗ статья 54-56, 62, 83, 84,	
	(системы противодымной	85, 86, 91. СП 3.13130.2009	
	защиты, пожарной	пункты: 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4,	
	сигнализации,	4.6-4.8, 5.4, 5.5, 6, 7. СП	
	пожаротушения,	6.13130.2021 пункты: 5.1-5.12,	
	оповещения и управления	6.1-6.8, приложение А. СП	
	эвакуацией, внутренний и	7.13130.2013 (в ред. изменения №	
	наружный	1, утв. приказом МЧС России от	
	противопожарные	27.02.2020 № 119, изменения № 2,	
	водопроводы)	утв. приказом МЧС России от	
		12.03.2020 № 152) пункты: 6.3, 6.4,	
		6.6-6.11, 6.13, 6.14, 6.16- 6.18,	
		6.22-6.24, 7.1, 7.2, 7.4-7.6, 7.8, 7.11,	
		7.12, 7.14-7.17, 7.19, 7.20-7.22, 8.1,	
		8.8. СП 8.13130.2020 пункты:	
		4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.10. СП	
		10.13130.2020 пункт 7.6. СП	
		484.1311500.2020 пункты: 5.3-5.6,	
		5.8, 5.9, 5.12-5.14, 5.17-5.20, 5.22,	
		6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6,	
		6.2.11-6.2.13, 6.4.4, 6.4.5,	
		6.5.1-6.5.4, 6.6.2, 6.6.27. СП	
		486.1311500.2020 пункт 4. ГОСТ Р	
		53300-2009 (изм. 1) пункты: 3-7.	
		ГОСТ Р 59638-2021 пункты: 4-7.	
		ГОСТ Р 59639-2021 пункты: 4-7.	
	_	·	
4.8.	Размещение, управление и	·	Выполняется
	взаимодействие	СП 7.13130.2013 (в ред. изменения	
	оборудования	№ 1, утв. приказом МЧС России от	
	противопожарной защиты	27.02.2020 № 119, изменения № 2,	
	с инженерными системами	-	
	зданий и оборудованием,	12.03.2020 № 152) пункты: 6.24,	
	работа которого	7.20. СП 484.1311500.2020 пункты:	
	направлена на	5.2, 5.15, 5.16, 5.21, 6.1.1,	
	обеспечение безопасной	7.1.1-7.1.3, 7.2.2, 7.5.1, 7.7. СП	
	эвакуации людей, тушение	10.13130.2020 пункт 15.	
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

№ 123-ФЗ статьи: 5-6.1, 11-13, 15, 16, 18, 19, 21-23, 32, 49, 50, 52, 60, 78, 81, 133, 135, 145, 146, 149. СП 7.13130.2013 (в ред. изменения № 1, утв. приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119, изменения № 2, утв. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) пункт 7.21. ГОСТ 12.2.007.0-75 пункты: 3.1.10, 3.4.7, 3.6.5, 3.6.6, 3.7.4. ΓΟCT 12.2.007.14-75 пункт 2. ГОСТ 9098-78 пункт 2.3.18. ГОСТ 10434-82 пункт 2.2.4. ГОСТ 12.4.124-83 пункты: 1, 2. ГОСТ 31565-2012 пункты 4, 5, таблица 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты: 1-5, 8-17(1), 23, 25-28, 30, 32, 35-37, 41, 42, 47, 50-52, 54-56, 60, 65, 67, 71, 73.