

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» марта 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-003079



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Диагностический центр №5 с поликлиническим отделением Департамента
здравоохранения города Москвы» Филиал №7

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 5 С
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700333605

ИНН: 7715065224

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Грекова, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.09.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	644

1.6.	Объем здания, куб. м	16741							
1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (адресная), система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, система противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		безопасности» от 22.07.2008, ст. 60,64	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 пп.4.2,4.3,п. 5.2 табл. 2, 5.4,5.17,пп.8.5,8.8-8.10,8.12, п.11.7. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст.60,64	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 пп.7.1-7.3,7.6,7.7,7.10,7.12,7.13,8.1,8.6-8.9. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст.60,64	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пп. 5.2..4,5.2.6-5.2.7, 5.3.2-5.3.6,5.4.3,5.4.4,5.4.7-5.4.11, 5.4.16-5.4.18,5.4.20,п.6.6.1. таблица 6.9 СП 4.13130.2013 пп. 4.1,4.16, 4.18-4-20, 5.1.2,5.6.4. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст. 60,64	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пп. 4.1.2,4.1.5,4.2.1-4.2.12,4.2.13-4.2.15,4.2.17-4.2.19, 4.2.21-4.2.24, раздел4.3, п.4.4.1-4.4.4,4.4.6,4.4.9,4.4.11,4.4.12,4.4.22, пп.7.1.1,7.1.3,7.13.2, разделы 9.1,9.3 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст. 60,64	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 пп. 7.1-7.3,7.6,7.7, 7.10,7.12,7.13,8.1,8.6-8.9 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» от 22.07.2008, ст. 60,64	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 486.1311500.2020 СП 3.13130.2009 п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 8.13130.2009 п.5.1, табл.1, 8.4,8.6,8.7,8.8,10.1,10.310.4,10.5. СП 1.13130.2009 п.4.1.1,4.1.7,4.1.8, 4.1.10,4.1.13,4.1.16, 4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст.60,64	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 СП 3.13130.2009 п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 8.13130.2009 П.5.1, табл.1, 8.4,8.6,8.7,8.8,10.1,10.310.4,10.5. СП 1.13130.2009 пп.4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16, 4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10. СП 7.13130.2013 пп.6.6-6.14,6.16,6.24, раздел 7,8.1,8.8 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, ст.60,64	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008,ст.60,64 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» пп. 1-6, 8-17,21-23,25-28,30-32,35-37,41-43,48-50,54-56,60,65,71,73, гл.8,9 Федеральный закон № 69-ФЗ	Выполняется

		от 21.12.1994 « О пожарной безопасности» ст.34,37.	
--	--	--	--