

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» марта 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-003313



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
Центр дополнительного образования «Лидер» ГБОУ Школа № 1329

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1329"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1147746745596

ИНН: 7729775619

Место нахождения объекта защиты:

119602, г Москва, ул Никулинская, Дом 12 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.10.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 67 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 553 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 15137 | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-------------|
| 1.7. | Количество этажей | 25 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система автоматической пожарной сигнализации – аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 4 тип; Система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг». | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 7 048 178 руб. 28 коп.</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | безопасности» (Далее – 123-ФЗ) ст. 69; п.п. 4.1, 4.3, 4.5 СП 4.13130.2013 п.п. 4.3-4.6, 4.11, 4.12, 4.19 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | 123-ФЗ, ст. 62; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.4, 5.17 ГОСТ 12.2.047-86, пункт 45 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | 123-ФЗ, ст. 63(6), 90; СП 4.13130.2013 п.п.8.1-8.9 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | 123-ФЗ, ст. 52,55, 57, 58, 59, 80, 87,88; п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.15, 6.7.17; СП 2.131.30.2020 п.п. 4.1, 4.3, 4.16, 4.18, 5.1.2-5.1.4, 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | 123-ФЗ, ст. 47, 51-55, 79-84, 89; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7 СП 1.131.30.2020 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СПС Ст. 52, 54, 83, 91, 103, 123-ФЗ СОУЭ ст. 54, 82, 83, 91, 103, 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 п.7.2 НПВ Ст. 68 123-ФЗ Огнетушители ОП – 4, ОУ-3 10 единиц. ГОСТ Р 59641-2021 Извещатель пожарный дымовой, в том числе запотолочный – 35. Извещатель пожарный ручной – 2. СП 484.1311500.2020 п.6.6 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами | Ст. 46, 51, 81, 103, 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.2, 7.5 СП 484.1311500.2020 п.4.4 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.п. 3-6, 11-14, 16 (а, б, д, к.м.о); 17, 18, 21-24., 26, 27, 29, 30, 32, 34-37, 48, 50, 51, 54-56, 60; гл. XVIII; 397, 400, 403, 407, 409 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | Выполняется |