

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» марта 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-003729



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ "ОБРУЧЕВСКИЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОБРУЧЕВСКИЙ" ДЕПАРТАМЕНТА  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739674378

ИНН: 7728021231

Место нахождения объекта защиты:

119421, г Москва, ул Обручева, Дом 28 к. 4 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.03.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	15

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3622						
1.6.	Объем здания, куб. м	16632						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналоговая, СОУЭ 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод, противодымная вентиляция						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл.1.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл.1.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл.1.	Выполняется						

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. 4.4, п.6.3, п. 8.6, п. 8.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п.7.1, п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7., п. 8.1.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 5. 1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.2.6, п.7.10, п. 7.16, п. 7.18.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. 5.15., п. 4.2.1., п. 4.4.4. (абзац 1 и 2), п. 4.2.7., п. 4.2.9., п.4.2.11., п. 4.2.12., п. 4.2.18., п. 4.2.19., п. 4.2.22., п. 4.2.25., п. 4.3.2., п. 4.3.3., п. 4.3.5., п. 4.3.6., п. 4.3.7., п. 4.3.8., п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.6., п. 4.4.9., п. 4.4.11, п. 4.4.15., п. 7.1.4., п.7.1.11.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п.7.1, п. 7.3, п. 7.10, п. 7.13., п. 7.14, п. 7.18.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020: п.5.4, п.5.5, п. 5.7, п.5.11, п.5.12. п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.17, п.5.19, п. 5.21, п.5.22, п.6.1.5, п.6.2.2, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.4.4, п.6.6.2, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.16, п.6.6.18, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36. СП 3.13130.2009: п.3.3, п.3.5, п.4.1, п.4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.3, п.5.4, п.5.5. СП 7.13130.2013: п.7.2 «в», «д», п.7.6, п.7.8, п.7.10, п.7.11 «а», «б», «в», «г», п.7.12, п.7.14 «к», п.7.17, п.7.19, п.7.20, п.8.8. СП 10.13130.2020: п.6.1.8., п.6.1.11., п.6.1.19., п.6.2.1., п. 6.2.3., п.6.2.5., п.7.1., п. 7.2., п. 7.3., п. 7.4., п.7.5., п.7.6., табл.7.1, п.7.7.,	Выполняется

		п.12.9., п.12.10., п.12.11., п.12.12., п.12.15., п.13.1., п.13.9., п.14.1.2., п.14.1.8., п.14.1.11., п.15.1., п. 15.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.7.2, п.7.7.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (пункты 1-5; 8- 12; 14- 16; 21; 26; 28; 30; 32; 35-37; 48-50; 56) Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 (пункты 5; 6; 8; II; 14-18) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.27, п.1, п.3-п.8. ст. 29-ст.32; ст.52-ст.55; ст. 60; ст. 64)	Выполняется