Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» марта 2025 г.
Регистрационный № 77-08-2025-004469

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торговый центр
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОРА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700367617 ИНН: 7702048493

Место нахождения объекта защиты:
г. Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 59А, кв. -

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.07.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2072
1.6.	Объем здания, куб. м	12535
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Автоматическая пожарная сигнализация. 2.Автоматическая система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. 3.Противодымная защита при пожаре. 4.Спринклерное пожаротушение и противопожарный водопровод.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска составляет 2,63088·10-7 год-1,что не превышает одной миллионной в год, соответствует требованиям части 1 статьи 79 Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка ущерба не производилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2009 (п.п 5.2, Табл.2,	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	п.5.4, п.8.8) ГОСТ Р 12.4.0.26-2001	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 76 №123 -ФЗ СП 4.13130.2013 (пп.8.6,8.7,8.8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.57 №123-ФЗ Ст.87 табл.21 №123-ФЗ СП 2.13130.2012 п.6.7.1 табл. 6.11. СП 4.13130.2013 (п.п. 4.18, 4.19, 5.1.1 , 5.1.2, 5.5.2, 6.7.2 табл.29 (крышная газовая котельная Р 0,005 МПа); СП 7.13130.2013 п.6.9 СП 12.13130.2009 п.5.1 табл. 1 (категория Г и Д)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.40 №123 -ФЗ СП 1.13130.2020 (пп.4.1.2, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21,4.2.24, 4.3.2,4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.15, 4.4.16,4.4.22, 7.5.2, 7.2.4, 7.2.7, 7.6.1, 7.6.2 Табл. 11, 7.6.3, 7.6.5) Ст.89 №123 -ФЗ, СП 6.13130.2009 п.4.3 СП 52.13330.2011 п.7.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 56 № 123-ФЗ , Ст. 88 ч. 15, 16, 20, ст. 140, ч. 2, № 123-ФЗ. Ст.56 123-ФЗ СП 4.13130.2013 (п.п. 7.2,7.3, 7.16); СП 7.13130.2013 п.7.1 ГОСТ 34305-2017 (п.5.2., 5.5, 5.6, 5.9)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.56, ст.84 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 (п.п.5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 6.4.4, 6.6.2, 6.6.27) СП 7.13130.2013 (п.п.5.2, 6.8, 6.10 «а», 6.13, 6.22, 6.24, 7.1, 7.2 «в»,7.14 «а,б,в, г, п» 8.5, 8.8) СП 3.13130.2009 (п.п.1.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.8, 5.3, 5.5, 7 табл.2 -8.1) СП 10.13130.2020 (п.п.6.1.6, 6.1.7, 6.1.24, 6.1.26, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 7.6табл.7.1- 6, 7.15)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 3.13130.2009 (п.п..3.3, 3.5) СП484.1311500.2020 (п.п. 7.1.3,	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.1.4, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3,7.4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.7)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.ч.2,п.1 №123-ФЗ Ст.5 №123-ФЗ Гл.V, ст.34 N 69-ФЗ ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» разд. 1. Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 года N 806 Прил.1, Прил.2 и Прил.3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.