Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«04» апреля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-004936



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739881179

ИНН: 7712020313

Место нахождения объекта защиты:

125315, г Москва, ул Балтийская, Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10 12 1932

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
I		l l	

			организаций, банков, к офисов	контор,
1.4.	Высота здания, м		17	
	Площадь этажа в пределах п здания, кв. м	южарного отсека	2409	
1.6.	Объем здания, куб. м		46262	
1.7.	Количество этажей		6	
_			Не имеет	
1.0.	Категория наружных установ опасности, категория зданий	-	пе имеет	
	пожарной и взрывопожарной	• •		
	(указывается для зданий про			
	складского назначения)	породетренного пын		
1.9.	Перечень и тип систем прот	ивопожарной защиты	Система пожарно	 ой
	(системы противодымной заг	-	сигнализации, сист	
	сигнализации, пожаротушен	ия, оповещения и	оповещения и управл	пения
	управления эвакуацией, внут	ренний и наружный	эвакуацией 3-го типа, с	система
	противопожарные водопрово	оды)	вытяжной противоды	імной
			вентиляции коридо	ора
			цокольного этажа, внут	-
			противопожарный водо	
			наружный противопож	карный
			водопровод	
2.	•		я на объекте защить	
	(Заполняется, если проводи	1		
	расчетные значения по дополнительных инженерно	1 1	е комплекс выполняемы	
	обеспечения допустимог	-		
	<u> </u>	ип систем противопож		10.10
Pa	счетное значение уровня инд			вляет
	,944 · 10 ⁻⁷ в год согласно Отче	-	-	
		ого риска от 28.03.2025		`
3.	Оценка возможного	ущерба имуществу	третьих лиц от пожа	<u>pa</u>
	(Заполняется самостоятельн	о, исходя из собственн	юй оценки возможного	ущерба
	имуществу третьих лиц о	т пожара, либо привод	ятся реквизиты докуме	НТОВ
		страхования)		
	Γ	не проводилась		
4.	Сведения о выполнен			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			<u>ъекте</u>
	1,	защиты_		
	Наименование 1	Реквизиты нормативни	іх правовых Сведен	о ви
•	· '		1	'

4.1.	противопожарного мероприятия Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты п. 4.3 т. 1 СП 4.13130.2013	выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2 т. 2, п. 8.8, 8.9 СП 8.13130	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 58, 59, 87, 88, 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.6.1, 6.7.1. т. 6.9 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.1, 4.2.2, , 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20, 4.4.21, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 т.5, 7.1.5 т.6, 7.1.6 т. 7, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11,	Выполняется

		7.1.12, 7.13.1, 7.13.2, 7.13.3 СП 1.13130.2020; пп. «в» п. 4.4.1, 4.2.19 СП 1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 51, 52, 54, 56, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 11 Приложения № 3, п. 20 Приложения № 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, раздел 6 т. 1, раздел 7 т. 2 пп.16 СП 3.13130.2009; п. 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.19, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.16, 13.3.17, 13.3.18, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.15, 13.15.10, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.10, 13.15.17, 13.15.19, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, приложение А т.А1 п. 9 СП 5.13130.2009 утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 (утр. силу 28.02.2021); пп. «в» п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11,	Выполняется

	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.12, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 СП 7.13130.2013; п. 4.1.1 т.1, п. 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009 (утр. силу 26.01.2021) ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.9.	Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 60, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 171, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 79, 88, 89, 90, 91, 92, 286, 288, 289, 292, 293, 310, 311, 337, 338, 340, 341, 342, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 413, 449 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	Выполняется

1 1	П Р* 16	I
	Правительства РФ от 16 сентября	
	2020 г. N 1479 «O	
	противопожарном режиме»;	
	Приложение N 1 п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,	
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	
	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,	
	Приложение N 2 п. 1, 2,	
	Приложение N 3 п. 1, 2 к приказу	
	МЧС России от 18.11.2021 № 806	