Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» апреля 2025 г.
Регистрационный № 77-08-2025-005240

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.А. ОВЧИННИКОВА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057715046091 ИНН: 7715398103

Место нахождения объекта защиты:
г. Москва, ул. Свободы, д. 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1969
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 16 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 6495 |

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 12500 |
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Адресно-аналоговая СПИ-200А Производства Болид |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Расчет пожарных рисков не производился | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.16,ст69, п1 СП 4.13130.2013 Раздел 4, п4.3,4.4,4.5,4.6,4.15 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.15,ст68, п1, п3 СП 2.13130.2020 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | водоснабжение | Раздел 4, п4.1,раздел 5 п 5.1 табл.1,п5.2 табл.2. | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.19,ст90, п1 СП 4.13130.2013 Раздел 7, п7.1,раздел 8 п 8.1, 8.6, 8.7,8.8 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.9,ст28, п1, п2, ст.29, ст30 п1, п2, ст31 п1,п2, ст 32 п1, п2, гл6, ст 87 п1,п2,п3,п4,п5,п6,п7,п8,п9,п10,п11 СП 2.13130.2020 Раздел 4, п4.6,4.7 раздел 5 подраздел 5.2,п5.2.1,5.2.2, 5.2.3,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.2.7 подраздел 5.3, п5.3.1,5.3.2,5.3.4,5.3.5,5.3.6, подраздел 5.4,п5.4.3,5.4.5,5.4.19 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.19,ст89 ,п1,п2,п3,п4,п5,п7,п8,п10,п11,п12,п 13,п14,п15 СП 1.131330.2020 Раздел 4, подраздел 4.1,п4.1.2 подраздел 4.2, п4.2.1,4.2.2,4.2.4,4.2. 5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,4.2.13 ,4.2.14,4.2.15,4.2,16,4.2.17,4.2.18,4. 2.19,4.2.20,4.2.21,4.2.22, подраздел 4.3,п4.3.1,4.3.2,4.3.3. подраздел 4.4, п4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7,4. 4.9,4.4.11,4.4.15 раздел 7 подраздел 7.1, п7.1.2, 7.1.3 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ от 22.07.2008г. №123 Гл.17, ст80,п1 ППРФ от 16.09.2020 №149 в редакции от 31.12.2020г. Раздел XVIII,п339 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | ФЗ от 22.07.2008г. №123 гл.19,ст81,п3 ст.81 п1,п4,п5,п6,п7,п9 ст.84 п1,п2,п3,п4,п7,п8,п9,п10,п11 ст.86 п1,п2 СП 3.13130.2013 Раздел 6, п6 .10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.16,6.22,6.2 3,6.24 раздел 8 п8.1,8.2,8.5,8.8 СП 5.131330.2009 Раздел 13 подраздел13.2 п13.2.1,13.2.2 подраздел 13.3 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | водопроводы) | п13.3.1,13.3.2,13.3.4,13.3.8,13.3.12 подраздел 13.4 п13.4.1 Подраздел 13.5 п13.5.1,13.5.2,13.5.3,13.5.4 подраздел 13.13 п13.13.1,13.13.2,13.13.3 подраздел 13.14 п13.14.1,13.14.2,13.14.3,13.14.4,13.14.5,13.14.6,13.14.7,13.14.8,13.14.9,13.14.10 раздел 14 п14.1,14.214.3,14.4 СП3.131330.2009 Раздел3 п3.1,3.2,3.3,3.4 раздел 4 п4.1,4.2,4.3,4.8 раздел 5 п5.3,5.4,5.5 ППРФ от 16.09.2020г. №1479 В редакции от 31.12.2020г. Раздел1 п42,48,49,50,51,52,54,55 раздел XVIII п3933,3945 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ППРФ от 16.09.2020г. №1479 В редакции от 31.12.2020г Раздел 1 п42,54,55,56 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ФЗ от 22.07.2008г. №123 Гл.1 ст.5 п2,п3,п4 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.