

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» апреля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-006144



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Индивидуальный предприниматель Кобзева Ирина Александровна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Кобзева Ирина Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 320774600163810

ИНН: 772271261719

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, пер Токмаков, Дом 5 стр. 1, Помещение 1/3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	26
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1200

1.6.	Объем здания, куб. м	11309						
1.7.	Количество этажей	9						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Спринклерная система пожаротушения в паркинге здания; система пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; система противодымной защиты; внутренний противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска на объекте не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор страхования № 24 РТ 2123 SMBRE от 17.05.2024. Срок страхования с 18.05.2024 по 17.05.2025. Страховая компания АО «СОГАЗ»</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 69; СП 4.13130.2013 п. 4.11.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	на балансе г. Москвы	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130: п. 7.1; п. 8.1; п. 8.6 - п. 8.10; п. 8.12; п. 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 28; ст. 30; ст. 34; ст. 35; ст. 37; ст. 53; ст. 57; ст. 58; ст. 59; ст. 87; ст. 88; ст. 137; СП 2.13130.2020: п. 4.5 - п. 4.8; п. 5.2.1 - п. 5.2.5; п. 5.2.7; п. 5.2.8; п. 5.3.1-5.3.4; п. 5.4.1-5.4.5; п. 5.4.8 - п. 5.4.14; п. 5.4.16; п. 5.4.18; п. 5.4.19; п. 5.4.20; п. 6.6.1; п. 6.7.1 СП 4.13130.2013: п. 4.1; п. 4.2; п. 4.15; п. 4.16, п. 4.20; п. 5.1.1 – п. 5.1.4; п. 5.5.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ч. 4 ст. 4; ст. 53; ст. 80; ст. 89; СП 1.13130.2020: п. 4.1.2; п. 4.2.1; п. 4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.9; п. 4.2.10; п. 4.2.11; п. 4.2.14; п. 4.2.15; п. 4.2.16; п. 4.2.17; п. 4.2.18; п. 4.2.19; п. 4.2.20; п. 4.2.21; п. 4.2.22; п. 4.2.24; п. 4.3.1 - п.	Выполняется

		4.3.8; п. 4.3.12; п. 4.4.1 - п. 4.4.4; п. 4.4.6; п. 4.4.8; п. 4.4.9; п. 4.4.11; п. 4.4.12; п. 4.4.15; п. 7.1.1; п. 7.1.3; п. 7.1.5; п. 7.9.2; п. 9.1.1; п. 9.1.2; п. 9.1.3; п. 9.1.4; п. 9.3.7.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130: п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; п. 7.5; п. 7.8; п. 7.11; п. 7.14; п. 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 54; ст. 62; ст. 68; ст. 83; ст. 84; ст. 86; ст. 91; ст. 103; ст. 127; СП 3.13130.2009: п. 3.1 - п. 3.5; п. 4.1 - п. 4.8; п. 5.2; п. 5.3; Таблица 1; 2; СП 484.1311500.2020: п. 5.1 – 5.21; п. 6.1.1 – п. 6.1.6; п. 6.2.1 – п. 6.2.6; п. 6.2.10 – п. 6.2.14; п. 6.3.1 – п. 6.3.4; п. 6.4.1 – п. 6.4.5; п. 6.5.1; п. 6.5.2; п. 6.6.1 – п. 6.6.5; п. 6.6.9; п. 6.6.11; п. 6.6.15; п. 6.6.16; п. 6.6.27; п. 6.6.30; п. 6.6.32; п. 6.6.34 – п. 6.6.38; п. 7.1.1 – п. 7.1.3; п. 7.2.1; п. 7.7.1 - п. 7.7.7; СП 486.1311500.2020: п. 4.8 - п. 4.10; Таблица 1; СП 7.13130.2013: п. 7.1; п. 7.2; п. 7.4 - п. 7.6; п. 7.9; п. 7.11; п. 7.12; п. 7.13; п. 7.20; СП 10.13130.2020: п. 4.1 – п. 4.6; п. 6.1.3 - п. 6.1.7; п. 6.1.9; п. 6.1.10; п. 6.1.13; п. 6.1.19; п. 6.1.20; п. 6.1.23; п. 6.2.1 - п. 6.2.7; п. 6.2.14; п. 6.2.15; п. 6.2.17; п. 6.2.14; п. 7.1 – п. 7.8; п. 7.14 - п. 7.16; п. 13.1; п. 13.12; п. 14.1.1 - п. 14.1.9; п. 14.1.11- п. 14.1.17; п. 14.1.20; п.	Выполняется

		14.1.21; п. 14.1.23- п. 14.1.26; п. 14.1.29; Раздел 14.2; Раздел 14.4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54; ст. 84; ст. 89; ст. 91; СП 484.1311500.2020: п. 7.1.1 - п. 7.1.13; п. 7.2.1 - п. 7.2.1; Таблица А.1 приложения А; СП 6.13130: п. 4.1 - 4.10. СП 7.13130: п. 6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) пункты: 2 – 6; 8 – 17; 23 – 27; 29-32; 35-37; 41 – 43; 48 – 50; 54-56; 60; 63; 65 – 67; 69; 71 – 73; 77; 79; 116-119; раздел XVI; 392 – 394; 395 – 404; 406 – 409; 411 – 413.	Выполняется