Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» мая 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-006521



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Федерального Собрания "Парламентская библиотека"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739711371 ИНН: 7710019739

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры,
		концертные залы, клубы,
		цирки, спортивные сооружения
		с трибунами, библиотеки и
		другие учреждения с
		расчетным числом посадочных
		мест для посетителей в
		закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	24
1.5.		812
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	19200
1.7.	Количество этажей	10
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы дымоудаления и подпора воздуха: ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ВД-1 Адресноаналоговая система пожарной сигнализации Нопеуwell XLS80e (извещателидымовые оптико-электронные – 725 шт., извещатели пожарные ручные – 15 шт.) Система газового пожаротушения на базе С2000-АСПТ Болид «Орион» Система спринклерного пожаротушения Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «INTER-М» Тромбон 3 типа Внутренний противопожарный водопровод Ø50 объединен с хозяйственно-питьевым, пожарные краны (Ø50) – 44 штуки Наружный противопожарный водопровод обслуживает АО «Мосводоканал»
2.	Оценка пожарного риска, проведенна (Заполняется если проводился расчет пожарного	

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу третьих лиг	ц от пожара	
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
	страхования)			
	Собственная о	оценка 200 000 (двести тысяч) рублей	[
4.	T	ении мероприятий по обеспечени		
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	Защиты_			
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не	
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих требования		
		пожарной безопасности к объекту		
		защиты		
4.1.	Противопожарные	1. Федеральный закон от	Выполняется	
	расстояния между	22.07.2008 № 123-Φ3		
	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о		
		требованиях пожарной		
		безопасности»: ст. 69 2. СП		
		4.13130.2013 «Системы		
		противопожарной защиты.		
		Ограничение распространения		
		пожара на объектах защиты.		
		Требования к объемно-		
		планировочным и конструктивным		
		решениям»: пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,		
		4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 5.6.4, 7.1-7.14,		
		7.16, 8.1, 8.6-8.10, раздел 5.1 3.		
		Правила противопожарного		
		режима в Российской Федерации:		
		п. 65		
4.2.	Наружное	1. Федеральный закон от	Выполняется	
	противопожарное	22.07.2008 № 123-Ф3		
	водоснабжение	«Технический регламент о		
		требованиях пожарной		
		безопасности»: ст. 68 2. СП		
		8.13130.2020 «Системы		
		противопожарной защиты.		
		Наружное противопожарное		
		водоснабжение. Требования		
		пожарной безопасности»: пп. 4.2,		

		4.3, 8.5, 8.8, 11.3 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: пп. 48, 49	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 67 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным решениям»: пп. 4.1, 4.3, 8.1, 8.4, 8.6-8.10 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: пп. 71, 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6.1, 29, 30, 31, 32, 52, 53, 58, 87, 88, 89 2. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп. 4.5, 5.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5, 51, 53, 54, 55, 56, 84, 89 2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.3, 4.3.6, 4.4.6, 4.4.9 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: пп. 14, 16,	Выполняется

		23, 27, 29, 36, 37	
1.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным решениям»: пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.8, 7.10 	Выполняется
4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, 54, 56, 59, 61, 62, 91 2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: пп. 3.3, 5.4, 6, 7 3. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.20 4. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: пп. 6.1, 6.6.1, 6.6.3 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: пп. 54, 55, 56	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: пп. 7.1.2-7.1.9, 7.1.13	
Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5, 52, 53, 54, 60 2. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: пп. 3, 4, 5, 9, 11, 12-17, 23, 24, 26, 27, 29-32, 35-37, 41-43, 49-52, 54-56, 60, 354, 356, 360, 362, 363, 366, 372, 400, 403, 405, 407, 409	Выполняется