

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» мая 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-007032



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа №1158"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Зуев Михаил Анатольевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, проезд Битцевский, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.09.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2249
1.6.	Объем здания, куб. м	16869
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Блок индикации и управления РУБЕЖ-БИУ прот. R3, прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП ПРОТ. R3, центральный прибор индикации и управления Рубеж-АРМЦПИУ РУБЕЖ-АРМ ИСП.2 (настольный) R3, система ДУ и ПД, объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" исп.02, устройство связи Аргус-Спектр БСМС-VT 24 исп. ПМ. ВПВ – 6 шт. Огнетушители ОП-5 – 19 шт., ОУ-7 – 6 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 5, ст. 71, пункт 4, ст.74, табл.20 ФЗ №123-ФЗ. СП 4.13130.2013. Пункты 4.3-4.13, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ. Пункты 4.2, 4.3, 4.5, 5.2, табл.2. СП 8.13130.2020. Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ ст.76, ст.90. Пункт 6 ст.63, подпункт 1 пункта 1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ. Пункты 71, 72, 74, подпункт д пункта 393 ПП РФ №1479. СП 4.13130.2013. Пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013. Пункты 5.2.2. таблица 6.12, пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53, п.1,2,4,7,8,10-15 ст.89 ФЗ №123-ФЗ. Подпункт д, ж, пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31 подпункт а, пункта 393 ПП РФ №1479. Пункты 4.12, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.2-4.4.9,4.4.11, 4.4.14, 5.1.1-5.1.1, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП 1.13330.2020. Пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, табл.7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП52 13330.2016.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Ст.90 ФЗ №123-ФЗ. Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ статьи 54, 56, 62, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 127,138. Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013. Пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009. Пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл.1, 2 СП 3.13130.2009. Пункта 4.1.1, 4.1.17, 4.1.8, 4.1.10, СП 10.13130.2009 Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, табл.1 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ ст. 48, 49, 83. Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123-ФЗ ст.60. Пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402, 404, 407-409, 411-413 ПП РФ №1479. Пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложение А, Г СП 9.13130.2009.	Выполняется