Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» мая 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-007219



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 94 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037733018223

<u>37733018223</u> ИНН: <u>7733159267</u>

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 20, к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	I		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и		
		амбулатории		
1.4.	Высота здания, м	30		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2146		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	33644		
1.7.	Количество этажей	8		

	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности оизводственного или		е имеет	
1.9.	(системы противодымной защиты, пожарной С		Сонар/Инте	ж/Болид; СОУЭ - ep-M; ВПВ, ПДВ, .К-СМ имеются	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	Оценка не проводилась				
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 50000 руб.				
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечени</u> <u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиват</u>			-		
	Наименование противопожарного мероприятия	защиты Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов и нормативных дастей перечень статей (часте устанавливающих траножарной безопасност защиты	документов асности, тунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	3 п.4.3	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020) п.5.2	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 п.7.1, 8.9 ФЗ 123 от 22.07.20		Выполняется	

		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.71, 72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.16, 5.4.18, 6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п. 4.2.9, 4.4.1, 5.1.1 ФЗ 123 от 22.07.2008 ст. 53, 89 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.36	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 394 н), о). ФЗ 123 от 22.07.2008 ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1. 7.2, 7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3 СП 8.13130.2020 п. 4.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п. 5.1, 5.4, 5.14, 5.21, 6.1.1, 6.1.3 СП 485.1311500.2020 п. 5.3, 5.9 СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.9	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	ФЗ 123 от 22.07.2008 ст.5, 63 Приказ МЧС России от 18.11.2021	Выполняется

по обеспечению по	жарной № 806	
безопасности объе	кта	
защиты и		
противопожарный	режим	