

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» мая 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-007437



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Триада-Тактика, Компетенция,  
Оснащение" Обособленное подразделение "Производственно-складская площадка  
"Крёкшино"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Шашков Владислав Витальевич**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, р-н. Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Южная, д. 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	9123

1.6.	Объем здания, куб. м	332447						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; спринклерная установка пожаротушения с принудительным пуском; модульные установки порошкового пожаротушения; внутренний противопожарный водопровод; система противодымной вентиляции; наружный противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">В соответствии с расчетным обоснованием по определению расчетных величин пожарного риска по шифру «И-518-ПБ-Риск», значение пожарного риска составило 1,76 10<sup>-8</sup> год<sup>-1</sup>.</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.6.1.2, табл. 3, п.6.1.6, п.6.1.7, п.6.1.18 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.5.3 табл. 3, п.5.8, п.5.15, п.5.17, п.8.8, п.8.9, п.8.10, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 62, 68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1.1(в), п. 8.2.1, п.8.2.2, п.8.2.3, п.8.2.6, п.8.2.7, п.8.2.8, п.6.1.20 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 90.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.1.42, п.6.1.43, 6.1.45, п.6.1.47, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.4, п.6.2.14, п.6.3.1, п.6.3.7, п.6.3.9, п.6.3.18, п.6.3.19, п.6.3.20 Крышная котельная: п.6.9.1, п.6.9.2, п.6.9.3, п.6.9.3.1, п.6.9.6, п.6.9.15, п.6.9.17, п.6.9.19. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 32, 49, 52, 59, 87, 88.</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.4, п.4.1.5, п.4.1.6, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.2.25, п.4.2.27, п.4.2.28, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.9, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.15, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.6, п.8.1.8, п.8.2.1, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.5 табл. 6, п.7.13.2, п.8.2.2, п.8.2.7 табл. 15, п.8.2.11 табл. 17, п.8.2.12 табл. 18, п.8.3.1, п.8.3.2, п.8.3.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 52, 53, 89.</p>	<p>Выполняется</p>

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. «Требования к объемно -планировочным и конструктивным решениям». Обеспечение деятельности пожарных подразделений п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6, п.7.10, п.7.13. п.7.15, п.7.18, п.7.19. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: п.3.1-п.3.5. Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей: п.4.1-п.4.8. Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей: п.5.1-п.5.5. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: таблица 2. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5.1,п.5.2, п.5.4-п.5.9, п.5.11-п.5.21, п.6.1.1-п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.2.6, п.6.2.11-п.6.2.13,	Выполняется

		<p>п.6.3.1-п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.4.4, п.6.4.5, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.1-п.6.6.3, п.6.6.5-п.6.6.7, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.14, п.6.6.16 табл. 2, п.6.6.18, п.6.6.27, п.6.6.30, п.6.6.32, п.6.6.36-п.6.6.41, п.7.1.1-п.7.1.9, п.7.1.12. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1-4.12 табл. 1, табл. 2, табл. 3. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.6.1.3-п.6.1.11, п.6.1.13, п.6.1.23, п.6.1.26, п.6.1.27, п.6.2.1-п.6.2.6, п.7.8 табл.7.2, п.7.9, п.7.14 табл.7.3, п.7.15, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54, 55, 56, 62, 68, 83, 84, 91</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.81, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86.</p>	<p>Выполняется</p>

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п.2-п.4, п.10 – п.17, п.23, п.25-п.28, п.32-п.38, п.43-п.44, п.48-п.52, п.54-п.56, п.60, п.65-п.66, п.71-п.73, п.395-п.409.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст.52-ст.55, ст.57-ст.60, ст.62, ст.68, ст.80, ст.81-ст.84, ст.87-ст.91, ст.103.</p>	Выполняется
------	---	--	-------------