

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» июня 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-008303



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Городская поликлиника  
№134 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 134 ДЕПАРТАМЕНТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037728024465

ИНН: 7728288161

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.04.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |                                |
|----------|--|--------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |                                |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра             |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | II                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C0                             |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.     | Высота здания, м   | 15                             |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 662                            |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                       | 14937                          |
| 1.7.     | Количество этажей  | 5                              |

| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
|---|---|--|--|---|--|--|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | СПС адресная "Рубеж"; СОУЭ 3-го типа "Тромбон"; Газовое пожаротушение; Дымоудаление, подпор воздуха; Внутренний противопожарный водопровод; ПАК "Стрелец-Мониторинг" |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">В результате проведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей не превышает <math>10^{-6}</math> и составляет <math>0,16 \cdot 10^{-6}</math>. Таким образом значение индивидуального пожарного риска не превышает допустимых значений.</p>   |  |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">100000</p>   |  |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п. 4.3.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>ст. 68 ФЗ-123.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п. 4.3. | Выполняется | 4.2. Наружное | ст. 68 ФЗ-123. | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется   |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п. 4.3.   | Выполняется  |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |
| 4.2. Наружное   | ст. 68 ФЗ-123.  | Выполняется  |  |   |  |  |   |                         |             |               |                |             |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | противопожарное водоснабжение  |  |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.8.  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | ст. 35, 87, 88, 137 ФЗ-123; СП 2.13130.2020 п.5.2.4.; п.5.2.6.; п.5.2.7.; п.6.7.19.  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ст. 89 ФЗ-123; СП 1.13130.2020 п.4.1.2; п.4.2.2; п.4.2.7; п.4.2.9; п.4.2.10; п.4.2.11; п.4.2.12; п.4.2.15; п.4.2.17; п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.2.24; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.6; п.4.3.7; п.4.3.8; п.4.3.12; п.4.4.1; п.4.4.6; п.4.4.9; п.4.4.11.   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | ст. 90 ФЗ-123; СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.4, 7.14.   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст. 91; ст. 106; ст. 107; ст. 138 ФЗ-123; СП 484.1311500.2020 п.5.5; п.5.8; п.5.9; п.5.11; п.5.12; п.5.13; п.5.14; п.5.15; п.5.17; п.5.19; п.5.20; п.6.1.6; п.6.2.1; п.6.2.6; п.6.3.4; п.6.4.3; п.6.5.1; Таблица 2; Таблица А.1; СП 485.1311500.2020 п.9.2.2; п.9.6.1; п.9.6.3.; п.9.7.1; п.9.13.2; СП 3.13130.2009 п.3.3; п.3.4; п.3.5; п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.6; п.4.8; п.5.3; п.5.4; п.5.5; табл.1; табл.2; СП 7.13130.2013 п.7.1; п.7.2; п.7.8; п.7.14; п.7.20; СП 10.13130.2020 п.6.2.1; п.6.2.2; п.6.2.3; п.6.2.5. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами  | ст. 138 ФЗ-123; СП 484.1311500.2020 п.7.1.3; п.7.1.4; п.7.1.5; п.7.1.7; п.7.1.9; п.7.2.2; п.7.5.1; п.7.5.2; п.7.7.1; п.7.7.2; п.7.7.3; п.7.7.4; п.7.7.6; п.7.7.7.  | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития |  |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                      | Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 26, 29, 36, 50, 52, 54, 56, 60, 119. | Выполняется |