

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» июня 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-008718



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ ПОИКИНИКА № 36 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 36 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700516216

ИНН: 7723103970

Место нахождения объекта защиты:

109451, г Москва, ул Верхние Поля, Дом 34 к. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.03.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1169
1.6.	Объем здания, куб. м	32645

1.7.	Количество этажей	9						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации адресная. Радиосистема дистанционной передачи сигнала о пожаре «Стрелец-Мониторинг». Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа. Автоматическая система противодымной защиты. Автоматические установки газового пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод без повысительных установок						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждён Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (ред. от 14.02.2020)) Пункты: 4.3, 6.11.2, 6.11.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п.6.1., п. 8.1, п. 8.5, п. 8.7., п. 8.8., п. 8.12., п. 8.13., п. 8.14 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждён Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (ред. от 14.02.2020)) Пункты: 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержден Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151). Пункты: 4.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.20, 6.7.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020. Свод правил	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194). Пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.9, 9.3.1	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждён Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (ред. от 14.02.2020)) Пункты: 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.11.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утвержден Приказом МЧС России от 31.07.2020 №582). Пункты: 5.5, 5.6, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.21, 6.4.3, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36. СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173). Пункты: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 7. СП 7.13130.2013. Свод правил. «Отопление, вентиляция и	Выполняется

		<p>кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС России от 21.02.2013 №116). Пункты: 7.1, 7.2 (а, б, в, г, е, ж), 7.4÷7.8, 7.11÷7.13, 7.14 (а, б, в, к), 7.15 (а, б, г), 7.16 (а, б, г), 7.17÷7.22. СП 485.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден Приказом МЧС России от 31.08.2020 №628). Пункты: 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 9.4.1, 9.6.1, 9.7.1, 9.8.2, 9.8.3, 9.8.7, 9.8.9, 9.10, 9.11.2, 9.13, 9.14 СП 10.13130. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (утвержден Приказом МЧС России от 27.07.2020 №559). Пункты: 6.1.11, 6.1.20, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 7.4, 7.5, 13.1. СП 9.13130.2009. Свод правил. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179). Пункты: 4.1.8, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4, 4.7.1.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной</p>	<p>СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утвержден Приказом МЧС России от 31.07.2020 №582). Пункты: 5.8, 5.17, 5.18, 5.19, 6.1.1, 7.1.3, 7.2.2,</p>	Выполняется

	<p>эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173) Пункты: 3.2, 3.3, 3.4. СП 10.13130. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (утвержден Приказом МЧС России от 27.07.2020 №559). Пункты: 6.1.9, 6.1.12.</p>	
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статьи: 6, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 64, 69, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 126, 134, 137, 138, 140. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479). Пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 71, 72, 73, 84, 118, 119, 286, 288, 293, 318, 325, 326, 337, 338, 354, 356, 362, 363, 366, 372, 392, 393, 394, 397, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,</p>	<p>Выполняется</p>

		требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	
--	--	--	--