Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» июня 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-008803



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора», Учебный корпус на 400 мест, район Западное Дегунино, вл. 15,Этап 2: УК

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2098 "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Л.М. ДОВАТОРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5137746009341

ИНН: 7743905443

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

г. Москва, ул. Базовская, д. 15, к. 13, стр. 4

03.03.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	I			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания			
		общеобразовательных			
		организаций, организаций			
		дополнительного образования			
		детей, профессиональных			

		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	26	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2681	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	49055	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ГН умеренная пожаро-	
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность	
	пожарной и взрывопожарной опасности		
	(указывается для зданий производственного или		
	складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Система пожарной	
	(системы противодымной защиты, пожарной	сигнализации, система	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	оповещения и управления	
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	эвакуацией людей при пожаре,	
	противопожарные водопроводы)	дымоудаление	

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчетная величина индивидуального пожарного риска для объекта расчета составляет 6,48 х 10-8 х год-1 и не превышает нормативного значения, установленного ст. 78 Федерального закона №123-ФЗ. В соответствии со ст.6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» можно сделать вывод о том, что пожарная безопасность Учебный корпус на 400 мест, район Западное Дегунино, вл. 15,Этап 2: УК, считается обеспеченной, так как в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений, с учетом имеющихся отступлений от проектных решений, указанных во введении к настоящему расчету.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

не производилась

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

4.

4.1.	Наименование противопожарного мероприятия Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Федеральный закон № 384-ФЗ, Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 384-ФЗ, Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 384-ФЗ, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ,	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 384-ФЗ, Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон № 123-ФЗ, СП	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП.7.13130.2013	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 69-ФЗ, Федеральный закон № 123-ФЗ Постановление Правительства РФ №1479	Выполняется