


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» июня 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-008834



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУК г. Москвы «Московский театр кукол»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700523047

ИНН: 7701109200

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Спартаковская, д. 26/30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.06.1905

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	622

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	7783						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Атоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) тип безадресная и система оповещения и управления эвакуацией и людей при пожаре (СОУЭ)2-го типа. Установка водяного пожаротушения (спринклерная+дренчерная), в помещении склада декораций и на сцене большого зала. Внутренний пожарный водопровод-16 пожарных кранов по всему зданию на всех этажах.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">выполняется</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст.4 ч.4, ст.69; СП4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункт.5.1.3, пункт 5.1.4, пункт 5.2.2; пункт 5.2.6; пункт 5.2.7. Н 102-54 «Противопожарные нормы проектирования промышленных предприятий и населенных мест» (глава IV п.22 табл.11). СНиП II–В.1 «Планировка населенных мест» (§3 п.8 табл.5) СН41-58 Правила и нормы планировки и застройки городов (п.280 таблица 31)</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018</p>	Выполняется

		<p>№ 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч. 4, ст. 62; ст. 63 ч. 2; ст. 68; СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Пункт 4.4, таблица 2,</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст.4 ч.4; ст. 90 Обеспечение деятельности пожарных подразделений (ч.1 п.1, ч.2 п.1). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1 «в»; п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст. 4 ч. 4; ст.52, ст. 57 (ч.1, ч.2); ст.58 (ч.1, ч.2); ст. 87; ст. 88 (ч.1, ч.8, ч.9, ч.11, ч.13, ч.19); ст.134</p>	Выполняется

		(ч.1, ч.6, ч.7, ч.8) СП2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.3, пункты.5.2.2, пункт 5.2.3, пункт 5.2.4, пункт 5.2.7, пункт 5.4.16, пункт 5.4.20, пункт 6.7.11, пункт 6.7.12, пункт 6.7.13, пункт 6.7.14.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст. 4 ч. 4; ст. 53 (ч.1, ч.2, ч.3, ч.4); ст.89 (ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.7, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12, ч.14). СП1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. пункт.4.1.3, пункт 4.2.1, пункт 4.2.3, пункт 4.2.4, пункт 4.2.5, пункт 4.2.6, пункт 4.2.7, пункт 4.3.2, пункт 4.3.3, пункт 4.3.4, пункт 4.4.1, пункт 4.4.2, пункт 4.4.3 пункт, 4.4.4, пункт 4.4.7, пункт 5.2.1, пункт 5.2.3, пункт 5.2.3, пункт 5.2.4, пункт 5.2.5, пункт 5.2.7, пункт 5.2.10, пункт 5.2.12, пункт 5.2.13, пункт 5.2.15, пункт 5.2.16, пункт 5.2.19, пункт 5.2.20.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014	Выполняется

		<p>N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ)</p> <p>ст.62, ст.90 (ч.1, ч.2). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1; п. 7.5; п. 7.7; п. 8.6; п. 8.9).</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст.4 ч.4; ст. 54 (ч.1, ч.2);ст.60; ст.62; ст.83; ст.84; ст.91. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 13.1.1, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.8, п. 13.1.9, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.1, п. 13.2.2, п.13.2.3, п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 13.3.4, п. 13.3.6, п. 13.3.7, п.13.3.8, п. 13.3.9, п.13.3.10, п. 13.3.11, п. 13.3.12, п. 13.3.13, п.13.3.14, п. 13.3.17, п. 13.4.1, п.13.6.1, п.13.6.2, п. 13.13.1, п. 13.13.2*, п. 13.13.3, п. 13.14.1, п. 13.14.2, п. 13.14.3, п. 13.14.5, п. 13.14.6, п. 13.14.7, п. 13.14.8, п. 13.14.9, п. 13.14.10, п. 13.14.11, п. 13.14.12, п. 13.14.13,</p>	Выполняется

		<p>приложение А (табл. А1 пункт 9; таблица А.3 пункт 38 таблицы А.3); СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п.4.8, п.5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл.1, табл 2 п.2); Н 102-54, «Противопожарные нормы проектирования промышленных предприятий и населенных мест» глава VII Противопожарное водоснабжение (п.86в).</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>№123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ) ст. 4, ч. 4; ст. 83 ч. 7; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 13.1.1, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.8, п. 13.1.9, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.1, п. 13.2.2, п.13.2.3, п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 13.3.4, п. 13.3.6, п. 13.3.7, п.13.3.8, п. 13.3.9, п.13.3.10, п. 13.3.11, п. 13.3.12, п. 13.3.13, п.13.3.14, п. 13.3.17, п. 13.4.1, п.13.6.1, п.13.6.2, п. 13.13.1, п. 13.13.2*, п. 13.13.3, п. 13.14.1, п. 13.14.2, п. 13.14.3, п. 13.14.5, п.</p>	Выполняется

		<p>13.14.6, п. 13.14.7, п. 13.14.8, п. 13.14.9, п. 13.14.10, п. 13.14.11, п. 13.14.12, п. 13.14.13, пункт 14.1, пункт 14.2, пункт 14.3, пункт 14.4).</p> <p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п.4.8, п.5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5);</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09. 2020 года пп.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 71, 73, 337, 340, 354, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 392, 393, 394, 395, 397 (приложение 1 и 2), 398, 399, 400, 403, 404, 406, 407, 409,413.</p>	Выполняется