

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» июля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-010386



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственностью «Альтер»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700233070

ИНН: 9721100939

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 1А, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.04.1937

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	31
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	978
1.6.	Объем здания, куб. м	17923
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Тревожная сигнализация:  -РСПИ («Струна-3М», «Приток», УО-4С)-1шт,  Приток-А- КОП-02-1 шт -РПУ,  RF-5881-L, -V, -H – 1 шт  -Шлейфы (длиной до 10 м)- 2 шт  -КТС проводные (Кукла-Л, КНФ-1)1шт, КНС-1-1 шт  -Радиокнопка (РПД, брелок) – 1 шт  -РИП, МБП с АКБ («Скат 1200-»), Скат 1200А-1 шт -РИП, МБП без АКБ – 1 шт  Договор № 6/389 на оказание услуг с использованием системы тревожной сигнализации от «01» января 2025 г. Системы внутреннего противопожарного водопровода: -ДМ2005Сг (Манотомь), насос противопожарный CRE 16-30, -с асинхронным двигателем ELDIN A200 L2 У3 -ДП Спрут  -Насос с двигателем Grundfos MG100LA2-28FT130-D2 -CR 3-7 А-FGJ-A-E-HQQE (Grundfos) Противопожарное оборудование: -С2000-ОСТ АЙДР.425543.004ЭТ -40 штук  - С2000-ОСТ АЦДР. 425543.0003 ЭТ– 2 штуки  -С2000Р-ДИП АЦДР.425232.008ЭТ – 632 штуки -ДИП-34А-04 АЦДР.425232.002-03ЭТ – 30 штук -С2000Р-ИПР АЦДР.425211.004-01ЭТ – 40 штук -ИПР 513-ЗАМ исп. 01 АЦДР.425211.004-01ЭТ – 3 штуки -СПС- 1 штука -СОУЭ – 1 штука -СОТ-1 штука -АПП</p>

-1 штука -АУПТ и ВПВ – 1 штука

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска проводилась 2022 году. Уровень пожарной опасности для людей в здании Торговый центр Добрынинский по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 1А, стр. 1 составляет  $4,568 \cdot (10^{-7}) \cdot \text{год} (-1)$

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 30000 рублей

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 6.13130.2021 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется