Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» июля 2025 г.
Регистрационный № 77-08-2025-010682

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Станционный комплекс «ЦСКА» Большой кольцевой линии
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700096280 ИНН: 7702038150

Место нахождения объекта защиты:
г Москва

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.04.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	27934
1.6.	Объем здания, куб. м	154049
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка газового пожаротушения. Установлены тепловые максим ально-дифференциального пожарного извещателя ИП101-23М-А1R «ЕСО1005М». Предназначен для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по значению температуры. - Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ»; Модуль газового пожаротушения: МПА-NVC 1230 (42-106-50) модуль предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества. - МПА-ТМС 1230 (25-52-50) модуль предназначен для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества. Модули предназначены для длительного хранения под давлением и выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества при тушении пожаров. Для защиты модуля от аварийной перегрузки избыточным давлением ЗПУ оснащенно мембранным предохранительным

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			устройством (МПУ). Автоматическая пожарной сигнализации. Для защиты от пожара в здании предусматривается центральная станция «Сфера-8500», - обнаружение пожара при срабатывании дымовых пожарных извещателей; - обнаружение пожар при срабатывании ручных пожарных извещателей; - формирования и выдачи сигналов управления в смежные системы СОУЭ, СКУД, автоматики инженерного оборудования; Применённые системы обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав систем противопожарной системы. В систему входят пожарных дымовых 22051E-63-IV и 22051EI-63-IV. Пожарных ручных ИП535-19/02 ID63. Подключены модулем шлейфа «СФ-МАШ-4». Система пожарной сигнализации позволяет формировать сигнал на управление инженерными системами при пожаре с использованием выходов модулей контроля и управление СФ-МК4044 и релейный модуль СФ-РМ3004, включенным в линии S2, и модулями M220E и M221E, включенными в адресные

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			линии приборов СФ-МАШ-4. При срабатывании: • на включении системы дымоудаления в зоне, откуда поступает сигнал; • на включение системы компенсации удаляемого воздуха в зоне, откуда поступил сигнал; • на управление СОУЭ; • на управлении системной связи и оповещения; • на включение систем подпора воздуха в лестн. Клетки, пожаробезопасносные зоны, шахты, лифтов; • на включение систем пожаротушения; • для отключения общеобменной вентиляции; • для опускания лифтов; • на разблокировки запорных устройств входных дверей и эвакуационных выходов. При поступлении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации, с модуля управления СФ-МК4044 расположенного в пом. Диспетчерская пожаротушения и пост охраны, подается команда на пульт управления лифтом. Система противопожарной защиты При получении сигнала о пожаре от пожарных датчиков, система АПС передает сигнал «Пожар» в. • Систему АПМ для выдачи управляющих сигналов в инженерные системы вентиляции и кондиционирования, разблокировки турникетов, управления лифтом, управления пожарными

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		клапанами. • Систему СОУЭ для передачи информации людям о возникновение пожара. • Систему СКУД для разблокировки дверей • Подразделение пожарной охраны (через ГТС) с помощью телефонного дозванителя. • Релейную ЭМС для передачи сигнала о пожаре в диспетчерский пункт линии. • Пульт ГГО для оповещения пассажиров. При возникновении пожара в помещениях, оборудованных системами порошкового или газового пожаротушения с помощью модулей контроля происходит передача сигнала о срабатывании пожаротушения в систему АПМ и далее в систему АПС. При возникновении пожара в помещениях оборудованных системой пожаротушения тонкораспыленной водой происходит передача сигнала о срабатывании пожаротушения на пульт контроля сигнала по интерфейсу RS485 в систему АПС.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 7 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69, 71 СТУ п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. СП 120.13330.2012: «Свод правил Метрополитена» п.5.8.1.14, 5.16.1.16. СП 4.13130.2013: «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, 6.11.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СТУ раздел 2.2. СП 8.13130.2009: «системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 8.6. СП 120.13330.2012: «Свод правил Метрополитена» п. 5.16.3.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. СТУ: п. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8. СП 4.13130.2013: «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»: п. 8.1, 8.6	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 88, ст. 137. СТУ раздел 2.5, п. 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, раздел 2.8, раздел 2.9, раздел 2.10 СП 2.13130.2012: «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.2., 5.3.2, 5.2.1, СП 120.13330.2012: «свод правил метрополитены актуализированная редакция» таб. 5.33; п. 5.8.2.40, 5.16.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 53, ст. 89. СТУ раздел 2.4, раздел 2.6, раздел 2.7, раздел 2.8, раздел 2.9, п. 2.19.2, 2.19.3, 2.19.5, СП 120.13330.2012: «свод правил метрополитены актуализированная редакция» п. 5.16.6. СП 1.13130.2009, «системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход» п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.4.1,4.3.3, 4.4.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 80, ч.2 ст. 82, ч. 1 ст. 83, ст. 90 СТУ п.2.1.10, 2.13.3, 2.13.4, 2.19.2, 2.19.3, 2.19.5, 2.19.6, 2.19.7, 2.19.9. СП 4.13130.2013: «системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7, 8.9 СП 120.13330.2012: «Свод правил Метрополитена» п.5.10.6.16, 5.13.20, 5.16.5.1, 5.16.5.2, 5.16.7.2, 5.16.7.3	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 56, 61, 62, 83. СТУ разделы 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18. СП 120.13330.2012: «Свод правил Метрополитена» п.5.16.3, 5.16,5.16.4, 5.16.5. СП 3.13130.2009: «системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» п. 3, 4, 5, 6, 7 СП 5.13130.2009: и. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, приложение А	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 83, 84, 85, 86. СП 120.13330.2012: «Метрополитен» п. 5.16.4.4. СП 5.13130.2009: п. 14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ч. 3 ст. 53.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	СТУ раздел 2.19	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.