Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» июля 2025 г.
Регистрационный № 77-08-2025-011058

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Центр эпилептологии и неврологии им. А.А.Казаряна
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр эпилептологии и неврологии"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746585292 ИНН: 7729465744

Место нахождения объекта защиты:
119136, г Москва, пр-д 1-й Сетуньский, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.08.1996
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	206
1.6.	Объем здания, куб. м	587
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (дымовые пожарные извещатели и ручные пожарные извещатели), СОУЭ 2-го типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 20.000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек		

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69. СП 4.13130.2013 (2022) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. п. 4.3, табл. 1; п.п. 4.4; 4.5; 4.6; 4.11; 4.12; 4.15.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Расход воды на наружное пожаротушение – Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 68. Расходы воды на наружное пожаротушение – СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 5.17; 8.8 Свободные напоры - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. п. 6.1, 6.3 Водопроводные сети и сооружения на них – СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. п. 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (2022) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. п. 7.1, 8.1.1 – 8.1.11.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Общие положения – Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 87. Строительные материалы: - горючесть - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13; - воспламеняемость - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13; - распространение пламени по поверхности - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13; - дымообразующая способность - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13; - токсичность продуктов горения - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 13. Строительные конструкции: - предел огнестойкости - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 35; - класс пожарной опасности - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 36. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 137. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 138. Противопожарные преграды -		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 37. Лестницы и лестничные клетки - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 11. Здания, пожарные отсеки, помещения - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 30, 32. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 8. Классы взрывоопасных зон – ПУЭ, п. п. 7.3.38 - 7.3.52	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Обеспечение деятельности пожарных подразделений - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88. Требования пожарной безопасности к	Выполняется

		эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: - защита людей на путях эвакуации – п. 4.1.2; - эвакуационные и аварийные выходы – п.п. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14 - 4.2.22, 4.2.24; - эвакуационные пути – п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 - 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12; - эвакуация по лестницам и лестничным клеткам – п.п. 4.4.1, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечение деятельности пожарных подразделений - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. СП 4.13130.2013 (2022) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 7.1 - 7.3, 7.6, 7.7, 7.11 – 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Требования к системам пожарной сигнализации - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	требованиях пожарной безопасности», ст.83. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 84. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 91. Требования к огнетушителям - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 105. Общие требования к пожарному оборудованию - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 126. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 127. Системы		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной сигнализации. Требования к выбору и размещению пожарных извещателей – п.п. 5.18, 6.1.2, 6.1.3, разд. 6.2 и 6.6 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Защита от ложных срабатываний – разд. 6.5 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Автоматизация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – подразд. 7.2 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Электропитание систем – п. 5.8 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Защитное заземление и зануление – п. 5.9 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Нормы и правила проектирования». Оповещение и управление эвакуацией. Общие положения – СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», разд. 3 - 5. Типы систем оповещения и управления эвакуацией – СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», разд. 6. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией – СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», разд. 7. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования – СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Расход приточного воздуха - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 7.15, е. Организация воздухообмена - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п. 6.13, 6.22, 7.12, 7.13 Помещения для размещения оборудования - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Противопожарные требования» п.п. 6.5 - 6.9 Воздуховоды - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п. 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.18 - 6.21, 7.11 Удаление продуктов горения - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п. 7.2, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: - системы пожарной сигнализации – п.п. 5.13, 5.14, 6.1.2, 6.1.3; - требования к организации зон контроля пожарной сигнализации – п. 6.6.5; - размещение пожарных извещателей – подразд. 6.6; - точечные дымовые пожарные извещатели – п.п. 6.2.2, 6.2.6, 6.6.7, 6.6.15, 6.6.16; - ручные пожарные извещатели – п.п. 6.2.11, 6.2.15; - помещение пожарного поста – п.п. 5.15, 5.16; - взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов – подразделы 7.2, 7.5, 7.7; - электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения – п.5.8; - перечень зданий, сооружений, помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации – приложение А. СП 486.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479): 1. Организационные мероприятия: 1.1. Разработка инструкций, табличек и знаков по пожарной безопасности – п.п. 2, 6, 11, 12, 36, 37, 43, 54, разд. XVIII. 1.2. Организация противопожарного инструктажа – п. 3. 1.3. Назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность – п. 4. 1.4. Разработка Плана эвакуации, Инструкции по действиям персонала при пожаре и проведение тренировок – п.п. 5, 9, 56. 2. Требования к территории, зданиям и помещениям – п.п. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 49, 65, 72, 73. 3. Выбор, размещение и обслуживание первичных средств пожаротушения – п.п. 50, 54, 55, 60, раздел XIX, приложения № 1 и № 2. 4. Пожарная безопасность электроустановок – п.п. 32, 34, 35. 5. Пожарная безопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования – п.п. 41, 42, 43, 77. 6. Установки пожарной автоматики – п.п. 10, 16е, 17.1, 27г, 42, 54, 55, 56.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.