Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» июля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-011335



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Образовательная школа на 1150 мест, корп. 70, в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры (очередь XII) по адресу: г. Москва, поселение Московский, квартал 75, земельный участок 3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТИРОН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7709490911

ОГРН/ОГРНИП: 1167746411799 Место нахождения объекта защиты:

г Москва

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.07.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания		
		общеобразовательных		
		организаций, организаций		
		дополнительного образования		
		детей, профессиональных		
		образовательных организаций		
1.4.	Высота здания, м	14		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	7311		

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	132343
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система ПДЗ. АПС адресно-аналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 4 типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании. Наружное противопожарное водоснабжение.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект: Образовательная школа на 1150 мест, корп. 70, в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры (очередь XII) по адресу: г. Москва, поселение Московский, квартал 75, земельный участок 3, имеет такое объемнопланировочное, организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Расчётная величина индивидуального пожарного риска: Qв = 1,002 · 10-7 Учитывались системы противопожарной защиты: АПС адресно-аналогового типа; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 4 типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании; внутреннее противопожарное водоснабжение; наружное противопожарное водоснабжение. Расчет пожарного риска не превышает допустимого значения в связи с чем дополнительный комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий не выполнялся.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

 Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек. 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполняется защиты. Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности к объекту защиты. 1.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение 1.3 Проезды и подъезды для пожарной техники 1.4 Проезды и подъезды для пожарной техники 1.5 Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СТ 8.13 130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 1.5 Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 5, ст. 58, ст. 58, ст. 67. 10, табл. 6.12, п. 6.7.113, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 1.6 Ст. 7. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздела 7, п. 7. 13, 7. 15, 7. 16 СП 4.13130.2013. 1.7 Ст. 7. 10 Ст. 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7. 12, 7.		страхования)			
Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты расстояния между зданиями и сооружениями Глава 16 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. Выполняется пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ.	Сум	ма ущерба имуществу треть	их лиц от пожара составит 00 (ноль)	рублей 00 копеек.	
Наименование противопожарного мероприятия и по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение то требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники то требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень отнестойкости и класс конструктивной пожарной пожарной опасности и подей при возникновении пожара, эвакуащионные пути и выходы то деятельных подразделений при подразделений пожара претодения пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.	4.	. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями Глава 16 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. Выполняется Выполняется Выполняется Выполняется Противопожарное водоснабжение Противопожарное водоснабжение Противопожарное водоснабжение Противопожарной техники Противопожарной техники Противопожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. П.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. Выполняется Противопожарной пожарной пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Ст. 70 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется Выполня		безопасности, выполне	ние которых должно обеспечиват	гься на объекте	
актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень отнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности дожарной сезопасности»; раздел 4 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности дожарной сезопасности»; раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно спожарной пожарно пожарной пожарно пожарной сезопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2013. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно спасательных подразделений при диквидации пожара 4.7. Ст. обеспаснение обезопасности пожарно спасательных подразделений при диквидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно стасательных подазделений при регламент о требованиях пожарной безопасности», разделя 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.			<u>защиты</u>		
мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение противопожарное водоснабжение пожарной техники 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности для пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожара, объемно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожара для для для пожарно спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожара для		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
4.1. Противопожарные расстояния между защиты регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение тожарной техники пожарной техники объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности додей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы тодья для пожарной сезопасности»; п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарной сезопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТ. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.7. Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.7. Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделя 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении	
4.1. Противопожарные расстояния между запиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. Выполняется пожарной техники Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 5. 2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники Проезды и подъезды для пожарной пожарной потасности и класс конструктивной пожарной опасности и класс конструктивной пожарной опасности и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 6.12, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		мероприятия	<u> -</u>	выполняется/не	
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение то требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники то требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, п. 6.7 п. 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень отнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности для пожара, эвакуационные пути и выходы тут и и выходы то дрей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы то дрей при возникновении пожара, эвакуационные подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.7. Ст. 50				выполняется	
 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень отнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности дляй пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.7. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.8. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.9. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.10 Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.10 Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.10 Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.2 Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.3 Обеспечение безопасности» раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013 4.4 Обеспечение безопасности» раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013 					
 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение противопожарное водоснабжение противопожарное водоснабжение противопожарное водоснабжение противопожарное водоснабжение противопожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.7. 1, табл. 6.9 п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. 			пожарной безопасности к объекту		
расстояния между зданиями и сооружениями безопасности»; п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение то требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень отнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы подразделений при дликвидации пожара то требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара то требованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.			защиты		
3даниями и сооружениями безопасности»; п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. Выполняется 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники п.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. Выполняется 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется	4.1.	Противопожарные		Выполняется	
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. Выполняется 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники п.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. Выполняется 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при диквидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется		ļ*			
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 Раздел 3 СТУ ПБ. Выполняется 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники пл.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. Выполняется 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		зданиями и сооружениями			
противопожарное водоснабжение 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.7. Помарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2020 Раздел 3 СТУ ПБ. 4.8. Проезды и подъезды для пл.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.8. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.9. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.10. Обеспечение безопасности пожара					
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	4.2.	**		Выполняется	
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники п.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. Выполняется 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздель 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется			_		
 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.7. П. п. 1, ст. 90 ФЗ-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при дликвидаци пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожара 4.6. Обесп		водоснабжение			
Ст. 35, ст. 58, ст. 87 Ф3-123; п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ.			СТУ ПБ.		
требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013; раздел 2 СТУ ПБ. 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.	4.3.			Выполняется	
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется		пожарной техники	_		
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется			_		
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123; п. 6.7.10, табл. 6.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 2.13130.2020 Раздел 4 СТУ ПБ. Выполняется 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Ст. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. Выполняется 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется			l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при догразделений при договоря договор	4.4	T.	_		
решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при лодразделений при лодразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при обезопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.	4.4.	l . **		Выполняется	
огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при лодразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		l -			
конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 1.5. СТ. 53; 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 1.5, 7.16 СП 4.13130.2013.		<u> </u> -			
опасности 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при лодразделений при лодразделений при ложара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при лодразделений при ложара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при лодразделений при ложара 4.6. Обеспечение безопасности обезопасности». раздел 7, п.7.13, п.7.13, п.7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.			2.13130.2020 г аздел 4 СТУ ПВ.		
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при людваделений при людваделений при людваделений при ликвидации пожара 4.5. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара 4.6. Обеспечение безопасности отребованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		''			
людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.	4 5		Ст. 53: 89 ФЗ-123 «Технический	Выполняется	
пожара, эвакуационные пути и выходы безопасности»; разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется	'				
пути и выходы 4.4, 5.1 СП 1.13130.2020 Раздел 6 СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		1	-		
СТУ ПБ. 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара Ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013. Выполняется регламент о требованиях пожарной безопасности». раздел 7, п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		'	_		
пожарно-спасательных подразделений при безопасности». раздел 7, п.7.13, ликвидации пожара 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.					
пожарно-спасательных подразделений при безопасности». раздел 7, п.7.13, ликвидации пожара 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.	4.6.	Обеспечение безопасности	Ст. 90 ФЗ-123 «Технический	Выполняется	
подразделений при безопасности». раздел 7, п.7.13, ликвидации пожара 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.					
ликвидации пожара 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013.		1 *			
4.7 Системи — Ст. 56 Ф2 122 «Таучичаский — Вучистия делея		1 -	_		
4.7. Системы	4.7.	Системы	Ст. 56 ФЗ-123 «Технический	Выполняется	

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	регламент о требованиях пожарной безопасности». п.7.2 СП 7.13130.2013 Ст. 45, 61, 83, 91 ФЗ123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1 п. 11, таблица 3 п. 40, 42 СП 486.1311500.2020 Ст. 84, 91 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 7, таблица 2 СП 3.13130.2009 Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.1, 6.1.7, 7.6 таблица 7.1 СП	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7, подразделы 7.1,7.2, 7.7 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 43, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 71, 73, раздел XIX. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников	Выполняется

I		организаций» п. 5- 30, 31, 41	
	I	1 , , , , ,	