Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» июля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-011396



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения города Москвы" корпус №3 Лечебный диагностический

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037700046801 Место нахождения объекта защиты: ИНН: 7719046800

г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разд	ела
п/п		
1.	Характеристика объект	а защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

				терната и детских анизаций
1.4.	Высота здания, м		op:	27
	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		2685
1.6.	Объем здания, куб. м			42933
1.7.	Количество этажей			7
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	типа, АУГ установ пожаротуше помеще совм водозаполне повысительн приточн противодым	сная, СОУЭ - III ПТ - модульные вки газового ения в отдельных ениях, ВПВ - ещенный, водяной сыми установками, но-вытяжная ная вентиляция, кольцевая
2.	Опенка пожарно	го риска, проведенна	ад на объект	ге зашиты
	(Заполняется, если провод расчетные значения п дополнительных инженер обеспечения допустим перечень и	цился расчет пожарного пожарного риска, а такж	риска. В разд се комплекс вы пизационных м жарного риск	целе указываются ыполняемых мероприятий для а, в том числе
3.		го ущерба имуществу	третьих лиі	и от пожара
<i>J</i> .	(Заполняется самостоятель имуществу третьих лиц	ьно, исходя из собственно от пожара, либо привод страхования)	ной оценки вс	эзможного ущерба
	Γ	не имеется		
4.	Сведения о выполно безопасности, выполнен	_		_
	Наименование	<u>защиты</u> Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	расстояния между	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной	
		безопасности» ст.69 ч. 1; СП	
		4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты» п. 4.3, Таблица	
		1, п. 4.4	
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	противопожарное	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	водоснабжение	о требованиях пожарной	
		безопасности» ст.68 ч.1 ч.2 ч.3; СП	
		8.13130.2020 «СПЗ. Источники	
		наружного противопожарного	
		водоснабжения» п. 4.1, п. 4.2, п.	
		4.3, п. 4.4, п.4.5, Таблица 2.	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	пожарной техники	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности» ст. 90 ч.1 п.1; СП	
		4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты» п.8.1, 8.7, п. 8.9.	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	объемно-планировочные	№ 123-ФЗ «Технический регламент	
	решения, степень	о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности» ст.87 ч.1 ч.2 ч.5 ч.6	
	конструктивной пожарной	ч.7 ч.11; СП 2.13130.2020 «СПЗ.	
	опасности	Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты» п.4.1, п.4.2,	
		п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.18,	
		п.5.4.20, 6.7.19 СП 4.13130.2013	
		«СПЗ. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты» п. 5.2.4, п. 5.2.6.	
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
		_	

	пожара, эвакуационные пути и выходы	о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 1 п.2; ст.89 ч.1 ч.3 п.1 п.2 ч.7 ч.8 ч.10 ч.11 ч.14; СП 1.13130.2020 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.2, п.4.1.4, п. 4.2.1, п.4.2.3, п. 4.2.5, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч.1 п.1; СП 4.13130.2013 «СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1, п.7.2, п.7.4, п.7.6, п.7.10, п.7.12, п.7.13, п.7.14.	Выполняется
4.7.		Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 ч. 1 п.2; ст.54, ст. 56, ст.68 ч. 1 ч.2 ч.3, ст. 83 ч.1 п.3 ч.4 ч.5 ч.6 ч.7ч.9 ч.10, ст.84 ч.1 п.1 п.2 п.3 п.4 п.5 п.7 ч.2 ч.3 ч.4 ч.7 ч.9 ч.10 ч.11, ст. 85 ч. 1, ч. 3, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст.91 ч.1, ст.103, ст.104, ст.111, ст.112, ст.113, ст.114, ст.115, ст.116; СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.4.1, п.4.2, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.11, п.8.13, п. 8.14, п.8.16, п.13.1.1, п.13.1.9, п.13.1.11, п.13.2.2, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.4, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4,	Выполняется

		п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.14, Приложение А, п. А.4, Таблица А.1, п.15.1, п.15.2; СП 3.13130.2009 «СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1, п.3.4, п.3.5,	
		п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.8, п.5.3, Таблица 1, Таблица 2; СП 7.13130.2009 «СПЗ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности» п. 6.24, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.11, п. 7.17, п. 7.19, п. 7.21, п. 7.22, п. 8.1; СП 8.13130.2009 «СПЗ. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, Таблица 2; СП	
		10.13130.2020 «СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.6.1.3, п.6.1.5, п.6.1.13, п.6.1.19, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.6.2.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4, п.14.5.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением	Выполняется

безопасности объекта	Правительства Российской	
защиты и	Федерации от 16 сентября 2020	
противопожарный режим	года № 1479) п.2, п.3, п.4, п.5, п.8,	
	п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14,	
	п. 15, п. 16, п. 17, п. 21, п.22, п. 23,	
	п. 24, п. 26, п. 27, п. 29, п. 30, п. 32,	
	п. 35, п. 36, п. 37, п.40, п. 41, п. 43,	
	п. 48, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60,	
	п. 65, п. 67, п. 71, п. 73, п.79, п.88,	
	п.89, п.90, п.91, п.92, п.392, п. 393,	
	п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 403,	
	п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 442.	