

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» июля 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-011954



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТКОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700454352

ИНН: 7724070573

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ш. Варшавское, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14861

1.6.	Объем здания, куб. м	44283
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПП.СОУЭ 3-й тип, ВПВ, НПВ (ПГ)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный пожарный риск не превышает $2,16 \cdot 10^{-7}$. Полученное значение индивидуального пожарного риска соответствует требованиям ч.1 ст.79 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ). В соответствии с п.40 Приказа МЧС России от 14 ноября 2022 г N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» в случае влияния систем обеспечения пожарной безопасности зданий на расчетные величины пожарного риска в здании, следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на предотвращение пожара, а именно: - не размещать горючие материалы в коридорах, холлах и тамбурах в соответствии с п.27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда УКС ОГ24 № 8769 от 24.09.2024г.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.37, ст.69 ч.1, ст.127, ст.90, ч.1 п.1, ст.4, часть 4, ст.105, ст.51,ст.52 п.3, ст.54, ст. 64, ст.81, ч.3, ч.1-4, ч.7-11, ст.82, ч.1-8, ст.84, ст.91, ст.103. СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3,п.8.6, п.8.8, п.8,9, п.7,1 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, п.6.1, п.6.3, п.8.5, п.8.8-8.12 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями N 1, 2) п.7.4, п.7.8, п.6.9-6.18, п.6.25, п.6,27, п.6.29-п.6.31. СП 9.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.1.9–4.1.11, п.4.1.23–4.1.30, п.4.1.32–4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.3–4.2.9, п.4.3.1- 4.3.7, п.4.3.16, п.4.4.1,</p>	Выполняется

		<p>п.4.5.1, п.4.5.4, п.4.7.1, п.4.7.3, п.4.7.6, приложение А СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 г.</p> <p>«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1–3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6–4.8, п.5.1–5.3, п.5.5 таблица 2 СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п.5.1.4, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.1.12, п.5.2.4, п.5.2.12, п.5.2.17, п.13.1.1, п.13.3.1, п.13.3.4, п.13.3.6–13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1–13.13.3, п.15.1, п.15.10, таблица А.1 п.13.14.1–13.14.13, п.13.15.1–13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.12–13.15.14, п.14.1–14.6, п.17.1–17.4 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.5, п.9-13, п.54, п.392-394</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.127 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2, п.6.1, п.6.3, п.8.5, п.8.8-8.12</p>	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 ч.1 п.1 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями N 1, 2) п.7.4, п.7.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.105 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями N 1, 2) п.6.9*-6.18, п.6.25, п.6.27, п.6.29 - п.6.31* СП 9.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.1.9–4.1.11, п.4.1.23–4.1.30, п.4.1.32–4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.3–4.2.9, п.4.3.1- 4.3.7, п.4.3.16, п.4.4.1, п.4.5.1, п.4.5.4, п.4.7.1, п.4.7.3, п.4.7.6, приложение А	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

	ликвидации пожара	требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.90 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51, ст.52 п.3, ст.54, ст.81 ч.3, ч.1–4 ч.7–11 ст.84, ст.91, ст.103 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1–3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6–4.8, п.5.1–5.3, п.5.5 таблица 2 СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п.5.1.4, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.1.12, п.5.2.4, п.5.2.12, п.5.2.17, п.13.1.1, п.13.3.1, п.13.3.4, п.13.3.6–13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1–13.13.3, п.15.1, п.15.10, таблица А.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 ч.1-8 СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» п.13.14.1–13.14.13, п.13.15.1–13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.12–13.15.14, п.14.1–14.6, п.17.1–17.4	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.64 Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.5, п.9-13, п.54, п.392-394	Выполняется