

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» августа 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-012329



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание гаражно-бытовой службы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА "МОСКВИЧ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739215392

ИНН: 7723153844

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, пр-кт. Волгоградский, д. 46/15, стр. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	4

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	702						
1.6.	Объем здания, куб. м	3985						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресная, СОУЭ-третьего типа, внутренний пожарный водопровод совмещённый, наружный пожарный водопровод совмещённый.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значений одной миллионной год, что в свою очередь соответствует требованиям части 1 статьи 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>По причине отсутствия в здании третьих лиц возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, пункт 4.4, 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009, пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.13, 8.4, 8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, пункты 8.3, 8.6, 8.9, 8.8, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	, пункты СП 4.13130.2013, пункты 6.2.2, 6.3.7, 6.11.17, 6.2.5, 6.3.3, 6.11.7, 6.11.8 СП 2.13130.2012, пункты 5.2.2, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.4, 5.4.18, 6, 6.3.2, 6.6.1, 6.7.1 СП 1.13130.2009, пункты 9.1.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009, пункты 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.14, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.21, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.16, 8.3.2, 8.3.3 8.3.5, 8.3.8, 9.2.7, 9.2.11, 9.3.1, 9.3.2, 9.4.2, 9.4.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013, пункты 7.1, 7.13, 7.14 СП 1.13130.2009, пункты 8.1.18	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. N 1464, пункты 1, 3, 5, 8, 12, 15 СНИП II-Г.1-70 3, 6, 4.4, 6.17	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ТР ЕАЭС 043/2017, пункт 32	Выполняется

<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>СП 4.13130.2013, пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.3.6, 6.11.1, 6.11.5, 6.11.11 СП 2.13130.2012, пункты 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.3.1, 5.4.1 СП 4.13130.2013, пункт 5.3 СП 1.13130.2009, пункты 8.1.7, 8.3.7 ГОСТ Р 59638–2021, пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4, 6.6.5 ГОСТ Р 59639–2021, пункты 6.1.1, 6.1.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10 ГОСТ Р 59643–2021, пункты 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7 ГОСТ Р 51057–2001, пункты 4, 5, 6, 64, 82 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806, пункты 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, пункты 3, 10, 12, , 14, 15,16, 17, 23, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 50, 54, 60</p>	<p>Выполняется</p>