


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» августа 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-012999



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, корпус
16

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик
"Териберский берег"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739970773

ИНН: 7701511447

Место нахождения объекта защиты:

г Москва, ш. Варшавское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1207
1.6.	Объем здания, куб. м	14132
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система ПДЗ АПС адресно-аналогового типа СОУЭ 3-го типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании НПВ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект: Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, корпус 16 по адресу: иг. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", имеет такое объемно-планировочное, организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионноц в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленноц от выхода из здания точке. Расчетная величина индивидуального пожарного риска: $Q_{в}=8,679 \times 10^{-7}$ Учитывались системы противопожарной защит, АПС адресно-аналогового типа, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 типа, с обеспечением светового и речевого оповещения людей в здании, внутреннее противопожарное водоснабжение, наружное противопожарное водоснабжение. Расчет пожарного риска не превышает допустимого значения в связи с чем дополнительный комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий не выполняется.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пп..3-4.13, табл. 1 СП 4.1330.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пп. 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, табл. 1 СП 8.13130 Раздел 6 СТУ ПБ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп. 8.1 СП 4.13130.2013 раздел 2 СТУ ПБ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2.2, 6.7 .15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2. 13130, п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 раздел 3,4 СТУ ПБ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 Раздел 5 СТУ ПБ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пп. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013 пп. 4.4, 4.12 СП 486.131100.2020 табл. 1, п. 6.3.3, 6.3.4, 6.4.4 СП 484.1311500 пп. 3.3-3.5, 4.1-4.4,4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 пп. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130 пп. 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130 Раздел 6 СТУ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107 глава 26 ФЗ-123 ст. 20 ФЗ-69	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп. 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется