

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» сентября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-015069



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 39
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 39
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037700203848

ИНН: 7714097992

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.02.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1830
1.6.	Объем здания, куб. м	13192

1.7.	Количество этажей	7	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приточная и вытяжная ПДВ, компенсация удаляемого воздуха, ПС адресная марки РУБЕЖ, СОУЭ 3-го типа, дублирование сигнала в ПО, внутренний противопожарный водопровод.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 69; СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС России от 18.07.2013 № 474, от	Выполняется

		14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 ^ 944, от 15.06.2022 № 610) пункты 4.3 (таблица 1), 4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 62; СП 8.13130.2020 пункт 5.2 (таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 90; СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС Рос-сии от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 М 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 8.1.16, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 12, 29-31, 37, 57, 58, 59, 87, 88, 134, 137, 140; СП 2.13130.2020 пункты: 4.1, 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.6, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.19; СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС Рос-сии от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 ^ 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 5.1.1-5.1.4, 5.5.7. СП 518.1311500.2022 пункты: 4-7; ГОСТ Р 59642-2021 пункт 4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 39, 40, 53, 80, 89; СП 1.13130.2020 пункты: 4.2.1-4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 4.2.11, 4.2.14-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11-4.4.13, 4.4.15, 4.4.22, 4.4.23, 7.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.10, 9.1.19.1.4, 9.2.1, 9.2.2, Э.2.4-9.2.6, 9.3.1-9.3.4, 9.3.69.3.10, приложение А; ГОСТ 34428-2018 пункты: 4-6, 7-8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ статья 76, 80, 90; СП 4.13130.2013 (в ред. приказов МЧС России от 18.07.2013 № 474, от 14.02.2020 № 89, от 17.12.2021 № 880, от 30.12.2021 ^ 944, от 15.06.2022 № 610) пункты: 7.1-7.3, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12-7.16, 7.19; ГОСТ Р 53254-2009 пункты: 4-7; ГОСТ Р 53296-2009 пункты: 5.1, 5.2, 6, 7	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статья 54-56, 62, 83, 84, 85, 86, 91; СП 3.13130.2009 пункты: 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.4, 5.5, 6, 7; СП 6.13130.2021 пункты: 5.1-5.12, 6.1-6.8, приложение А; СП 7.13130.2013 (в ред. изменения № 1, утв. приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119, изменения № 2, утв. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) пункты: 6.3, 6.4, 6.6-6.11, 6.13, 6.14, 6.16- 6.18, 6.22-6.24, 7.1, 7.2, 7.4-7.6, 7.8, 7.11, 7.12, 7.14-7.17, 7.19, 7.20-7.22, 8.1, 8.8; СП 8.13130.2020 пункты: 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.10; СП 10.13130.2020 пункт 7.6; СП 484.1311500.2020 пункты: 5.3-5.6, 5.8, 5.9, 5.12-5.14, 5.17-5.20, 5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.2, 6.6.27; СП 486.1311500.2020 пункт 4; ГОСТ Р 53300-2009 (изм. 1) пункты: 3-7; ГОСТ Р 59638-2021 пункты: 4-7; ГОСТ Р 59639-2021 пункты: 4-7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 3.13130.2009 пункты: 3.3, 3.5; СП 7.13130.2013 (в ред. изменения № 1, утв. приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119, изменения № 2, утв. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) пункты: 6.24,	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>7.20; СП 484.1311500.2020 пункты: 5.2, 5.15, 5.16, 5.21, 6.1.1, 7.1.1-7.1.3, 7.2.2, 7.5.1, 7.7; СП 10.13130.2020 пункт 15</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статьи: 5-6.1, 11-13, 15, 16, 18, 19, 21-23, 32, 49, 50, 52, 60, 78, 81, 133, 135, 145, 146, 149; СП 7.13130.2013 (в ред. изменения № 1, утв. приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119, изменения № 2, утв. приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) пункт 7.21; ГОСТ 12.2.007.0-75 пункты: 3.1.10, 3.4.7, 3.6.5, 3.6.6, 3.7.4; ГОСТ 12.2.007.14-75 пункт 2; ГОСТ 9098-78 пункт 2.3.18; ГОСТ 10434-82 пункт 2.2.4; ГОСТ 12.4.124-83 пункты: 1, 2; ГОСТ 31565-2012 пункты 4, 5, таблица 2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты: 1-5, 8-17(1), 23, 25-28, 30, 32, 35-37, 41, 42, 47, 50-52, 54-56, 60, 65, 67, 71, 73</p>	<p>Выполняется</p>