

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» сентября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-015312



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автобаза №2, Государственного унитарного предприятия города Москвы
Автокомбинат санитарного транспорта «Мосавтосантранс» Департамента
здравоохранения города Москвы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
АВТОКОМБИНАТ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА "МОСАВТОСАНТРАНС"
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739242067

ИНН: 7730036274

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ш. Варшавское, д. 134

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4265

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	48838	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной вентиляции Пожарная сигнализация–аналоговая Пожаротушение – водяное спринклерное Оповещение и управление эвакуацией – 3 тип Внутренний противопожарный водопровод – совмещённый, водозаполненный	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ст. 69 п.1,п.2, п.3 ФЗ № 123 от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п.65, п. 71, п.73 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 4.3 СП 4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 п.1, п.2, п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 48 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 п.1, п.2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п.71 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58, ст. 59, п.1 ст. 80, п.1, п.2, п.4, п.5, п.11 ст. 87, п.1, п.19 ст. 88, ст. 137, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.4.2, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.18 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ред. от 25.12.2023 г.); п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.11, п. 4.2.16, п.4.2.18 п. 4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст. 68, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 3.3, п.3.5, п.7 СП 3.13130.2009; приложение А СП 484.1311500.2020; табл.1 СП 486.1311500.2020; п. 5.2, п. 6.1.2, п. 6.1.5, п. 6.1.20, п. 6.1.23 СП 10.13130.2020.	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 7 СП 484.1311500.2020; п. 5.1, п. 5.5, п. 6 СП 6.13130.2021.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 60 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 19, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60, п. 337, п. 358, п.362, п. 366, п.363, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 402, п. 403, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409, п.413 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023).	Выполняется