## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» октября 2025 г. Регистрационный № 77-08-2025-016454



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Офисное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПУ-209-МРС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700186348 ИНН: 7704006280

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Дорожная, д. 9А, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	5	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	90	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			236		
1.7.	Количество этажей			2		
	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет		
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	установлены систем сигнализа оповещени	екте защиты : - автоматическая а пожарной ации; -система ия и управления ией 2-го типа.		
2	Опопьа помарно	го писка проволения	9 49 067 0V	ra 2911111TLI		
п техн уров Рас	<ul> <li>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты         (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)     </li> <li>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженернотехнических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение пожарного риска составляют: - 2,592*10-7 при: - оборудовании автоматической системой пожарной сигнализацией; - оборудовании системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа</li> <li>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</li> </ul>					
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)					
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 0,00 рублей					
4.	1					
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекто					
	,	<u>защиты</u>				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативны актов и нормативных по пожарной безоп	документов	Сведения о выполнении выполняется/не		

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 4.3-4.5, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункт 4.2 – 4.3, 5.2, табл.2, 8.4, 8.6 - 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 8.1.1, 8.1.8, 8.1.4, 8.1.6-8.1.9, 8.1.11 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 30, 31, 32, 57, 87, 88 табл. 21Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.16, 5.4.18 СП 2.13130.2012 - раздел 4, пункт 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 $N$ 2123- $\Phi$ 3 - пункты 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21 – 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.4.1 - 4.4.4, 4.4.9, 7.1.1 – 7.1.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90, 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункт 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункт 11 таблица 1 СП 486.1311500.2020 - раздел 6, 7.2 СП 484.1311500.2020 статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 3.1, п.3.3, п.3.5,	Выполняется

	противопожарные	4.1 – 4.2, 4.4 – 4.8, 5.2 - 5.5, табл.1,	
	водопроводы)	табл. 2 СП 3.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и	- пункты 7.1.1 – 7.1.5 СП	Выполняется
	взаимодействие	484.1311500.2020 - пункты 6.1-6.2,	
	оборудования	6.4, 6.7, 6.8 СП 6.13130.2021	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	- пункты 1 – 6, 9 – 10, 13 – 17, 22 –	Выполняется
	технические мероприятия	23, 25 – 28, 30 – 37, 41 – 47, 50 –	
	по обеспечению пожарной	52, 54 – 56, 60, 395-413 Правила	
	безопасности объекта	противопожарного режима в	
	защиты и	Российской Федерации,	
	противопожарный режим	утвержденные Постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 г.	
		№ 1479.	