

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» октября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-017073



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

"Общеобразовательная организация 44 класса на 1100 мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Лепя Ольга Сергеевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, р-н. Филимонковский, г. Московский, ул. Никитина, д. 9Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5000
1.6.	Объем здания, куб. м	112000

1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система пожарной сигнализации - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - система противодымной вентиляции - наружное противопожарное водоснабжение	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
$Q_{n,i} = 0,0116 \text{ год}^{-1}$			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 2 ст. 71, ч. 2, 4 ст. 74 №123-ФЗ, СП 4.13130.2013; табл. 1, 3, п.4.14, п. 4.4. п.6.11.2, 6.11.3 СП 4.13130.2013; прил. В к СП	Выполняется

		113.13330.2016; табл.15,16 п.12.35, 12.36 СП 42.13330.2016; СП 4.13130.2013 п.6.1.30 табл. 9, 10; п.12.35 СП 42.13330.2016	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ, табл. 2 СП 8.13130.2020; п. 5.8 СП 8.13130.2020; п. 1.4 СП10.13130.2020; табл. 1 СП 486.1311500; п. 8.8, п.8.9 СП 8.13130.2020; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009, ППР №1479; п. 5.17, п.8.13 СП 8.13130.2020; п. 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123-ФЗ, СП 4.13130.2013; ст. 80 и ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 8.1.1 СП 4.13130; п. 3.12.1 СТУ ПБ; п. 8.1.8 СП 4.13130.2013; п. 8.1.11 СП 4.13130.2013; п. 8.1.12 СП 4.13130.2013; ст. 76 № 123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.37, ч.8 ст. 88, ст. 82 ч. 7, ч. 6 ст. 137 № 123-ФЗ; СТУ ПБ; СП 1.13130.2020; п. 5.2.2, п. 5.3.2 СП 2.13130.2020; СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89 № 123-ФЗ; п. 3.3.5, п. 3.3.6, п. 3.3.8, п. 3.2.11, п. 3.2.15 СТУ ПБ; п. 4.1.4, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 7.12.8, п.4.2.21, п. 4.2.28, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.14, п. 4.3.2, п.4.4.1, гл. 7.3, п. 7.3.5, п. 4.2.12, п.7.12.13, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.22, п.9.3.3, п.7.12.3, п. 7.12.13, п. 7.12.5, п. 7.12.18, п.7.3.1, п. 7.1.6, п.7.1.7, п. 7.3.15, п. 4.3.3, п. 9.3.4, п. 7.3.14 СП 1.13130.2020; ГОСТ 12.4.026; СП 52.13330.2016; ГОСТ 30826	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ; СП 4.13130.2013; СТУ ПБ; ГОСТ Р 53296, ГОСТ 34305-2017; ГОСТ Р 52382	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СТУ ПБ, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СТУ ПБ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СТУ ПБ	Выполняется