Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» октября 2025 г. Регистрационный № 77-08-2025-017310



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Собственник объекта защиты "Общество с ограниченной ответственностью "Энергия нефтегазового сервиса"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1087746582714</u>

ИНН: 7727650928

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.06.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|------------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов | |
| | | управления учреждений, | |
| | | проектно-конструкторских | |
| | | организаций, информационных | |
| | | и редакционно-издательских | |
| | | организаций, научных | |
| | | организаций, банков, контор, | |
| | | офисов | |
| 1.4. | Высота здания, м | 19 | |

| 1.5. | Площадь этажа в пределах | пожарного отсека | | 2935 |
|------|--|--------------------------|--|-------------------|
| | здания, кв. м | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | | 1 | .08500 |
| 1.7. | Количество этажей | | | 5 |
| 1.8. | Категория наружных устано | овок по пожарной | Н | е имеет |
| | опасности, категория здани | й, сооружений по | | |
| | пожарной и взрывопожарно | ой опасности | | |
| | (указывается для зданий пр | оизводственного или | | |
| | складского назначения) | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем про | тивопожарной защиты | Наружный г | ротивопожарный |
| | (системы противодымной за | ащиты, пожарной | водопров | од с расчетным |
| | сигнализации, пожаротуше | | расходом | и на наружное |
| | управления эвакуацией, вну | утренний и наружный | пожароту | лшение 110 л/с |
| | противопожарные водопров | воды) | Автоматич | еская установка |
| | | | - | ротушения |
| | | | | еская пожарная |
| | | | | ия адресного типа |
| | | | | оповещения и |
| | | | - | эвакуацией людей |
| | | | _ | 3-го типа Система |
| | | | противод | ымной защиты |
| 2. | Онанка пожарна | го риска, проведенна | | |
| ۷. | _ | | | |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых | | | <u> </u> |
| | дополнительных инженер | | | |
| | 1 | - | | |
| | обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| | (| Оценка не проводилась | _ | |
| 3. | Оценка возможног | го ущерба имуществу | третьих ли | ц от пожара |
| | (Заполняется самостоятель | ьно, исходя из собственн | ной оценки во | эзможного ущерба |
| | имуществу третьих лиц | от пожара, либо привод | цятся реквизи | ты документов |
| | | страхования) | | |
| C | умма ущерба имуществу тр | етьих лиц от пожара сос | ставит 40 000 | 000 рублей, 00 |
| | | копеек | | |
| 4. | | ении мероприятий по | | _ |
| | безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте | | | |
| | | <u>защиты</u> | | |
| | Наименование | Реквизиты нормативны | ых правовых | Сведения о |
| | противопожарного | актов и нормативных , | документов | выполнении |
| | мероприятия | по пожарной безоп | асности, | выполняется/не |
| | | | ······································ | |

| | | перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется |
|------|---|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.6 СТУ пункт 6.11.2 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1.6 СТУ пункт 6.3, пункт 4.3, пункт 4.4, пункт 8.4, пункт 8.6, СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.6СТУ пункт 8.1.1, пункт 8.1.4, пункт 8.1.6, СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | статья 6, часть 2, часть 6 статья 87, часть 2, часть 3, часть 9, часть 16 статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.6 пункт 1.8 пункт 2.1 пункт 2.2 пункт 2.3 СТУ пункт 6.6.1 таблица 6.9 пункт 6.7.1 пункт 6.3.1 пункт 5.1.2 пункт 5.2.5 пункт 5.3.2 пункт 5.3.4 пункт 5.5.2 СП 2.13130.2009 пункт 5.1.2 пункт 5.6.4 СП 4.13130.2013 пункт 6.17 пункт 6.18 СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | статья 6, часть 3 статья 89, часть 5 часть 6 статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.8 пункт 3.1 пункт 3.2 пункт 3.3 пункт 3.4 пункт 3.5 пункт 3.6 пункт 3.7 СТУ пункт 4.2.3 пункт 4.2.5 пункт 4.2.6 пункт 4.2.7 пункт 4.3.4 пункт 8.1.12 пункт 8.1.13 СП 1.13130.2009 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | | Выполняется |

| | | СП 4.13130.2013 | |
|------|---|--|-------------|
| 4.7. | Системы противодымной системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | часть 1 часть 2 статья 68, часть 1 статья 54, часть 1 часть 2 статья 86, часть 6 статья 83, часть 1 часть 7 часть 8 часть 9 статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.8 раздел 4 раздел 5 раздел 6 СТУ пункт 6.3 пункт 4.3 пункт 4.4 пункт 8.4 пункт 8.6 СП 8.13130.2009 пункт А.4 приложения А, пункт 13.13.1 п. 13.3.6 пункт 15.3 СП 5.13130.2009 пункт 4.1 пункт 4.14 СП 6.13130.2013 пункт 3.3 пункт 3.5 пункт 4.1 пункт 4.2 пункт 4.4 пункт 4.8 пункт 5.3 СП 3.13130.2009 пункт 4.1.8 (примечание 2) пункт 4.1.10 пункт 4.1.13 пункт 4.1.14 СП 10.13130.2009 пункт 6.24 пункт 7.2 в) пункт 7.8 пункт 7.11 пункт 7.20 пункт 7.22 СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | часть 4 часть 5 часть 7 статья 83, часть 1 статья 84, часть 1 часть 9 статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ пункт 1.8 пункт 5.1 пункт 5.2 СТУ пункт 13.14.5 пункт 13.14.6 пункт 13.14.10 пункт 13.14.12 пункт 13.14.13 пункт 13.15.14 пункт 14.4 СП 5.13130.2009 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | пункт 7.1 пункт 7.2 пункт 7.3 пункт 7.4 СТУ пункт 2 пункт 3 пункт 4 пункт 9 пункт 12 пункт 13 пункт 14 пункт 16 пункт 17_1 пункт 26 пункт 42 пункт 43 пункт 48 пункт 50 пункт 52 пункт 54 пункт 60 пункт 65 пункт 393 пункт 394 Постановление Правительства | Выполняется |

| Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Правила | |
|--|--|
| противопожарного режима в Российской Федерации» | |