

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» октября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-017602



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Учебный корпус № 4 ГБОУ Школа № 1329

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Петровский Александр Вячеславович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Никулинская, д. 8А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2475
1.6.	Объем здания, куб. м	33169

1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации – адресная; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 4 тип; Система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг».							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценку проводило ООО "ПожЭксперт+". Наименование использованной методики: Приложение к Приказу МЧС России № 382 от 30.06.2009 г. "Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (с изменениями от 02.12.2011 г.) в редакции Приказа МЧС России № 749 и с изменениями от 02.12.2015 г. в редакции Приказа МЧС России № 632". Документ № 523/24 от 30.06.2024 г.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц отсутствует.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: № 123-ФЗ , п.п. 4.1, 4.3, 4.5, СП 4.13130.2013, п.п. 4.3-4.6, 4.11, 4.12, 4.19. Наружное ПП водоснабжение: 123-ФЗ, ст. 62; СП 8.13130.2020 , п.п. 4.1-4.5, 5.4, 5.17, ГОСТ 12.2.047-86, пункт 45.</p> <p>Проезды и подъезды для пожарной техники: 123-ФЗ, ст. 63(6), 90; СП 4.13130.2013 п.п.8.1-8.9.</p> <p>Конструктивные и ОП решения, степень огнестойкости и класс конструктивной ПО: 123-ФЗ, ст. 52,55, 57, 58, 59, 80, 87,88; п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.15, 6.7.17; СП 2.131.30.2020 п.п. 4.1, 4.3, 4.16, 4.18, 5.1.2-5.1.4, 5.6.2, 5.6.4, СП 4.13130.2013. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы: 123-ФЗ, ст. 47, 51-55, 79-84, 89; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7, СП 1.131.30.2020.</p> <p>Обеспечение безопасности ПСП при ликвидации пожара: п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013.</p> <p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы): СПС Ст. 52, 54, 83, 91, 103, 123-ФЗ, СОУЭ ст. 54, 82, 83, 91, 103, 123-ФЗ СП 484.1311500.2020</p>	Выполняется

		<p>п.7.2, НПВ Ст. 68 123-ФЗ, Огнетушители ОП – 4, ОУ-342 единицы, Извещатель пожарный дымовой, в том числе запотолочный – 733. Извещатель пожарный тепловой – 4. Извещатель пожарный ручной – 22. СП 484.1311500.2020 п.6.6, ГОСТ Р 59641-2021. Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием: Ст. 46, 51, 81, 103, 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.2, 7.5, СП 484.1311500.2020 п.4.4. Орг-тех мероприятия по обеспечению ПБ объекта защиты: п.п. 3-6, 11-14, 16 (а, б, д, к.м.о); 17, 18, 21-24,, 26, 27, 29, 30, 32, 34-37, 48, 50, 51, 54-56, 60; гл. XVIII; 397, 400, 403, 407, 409, ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 ; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: № 123-ФЗ ст.69; п.п. 4.1,4.3, 4.5 СП 4.13130.2013 п.п. 4.3-4.6, 4.11, 4.12, 4.19. Наружное противопожарное водоснабжение: 123-ФЗ, ст. 62; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.4, 5.17, ГОСТ 12.2.047-86, п. 45. Проезды и подъезды для пожарной техники: 123-ФЗ, ст. 63(6), 90; СП 4.13130.2013 п.п.8.1-8.9. Конструктивные и ОП решения, степень огнестойкости и класс конструктивной ПО: 123-ФЗ, ст. 52,55, 57, 58, 59, 80, 87,88; п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.15, 6.7.17; СП 2.131.30.2020 п.п. 4.1, 4.3, 4.16, 4.18, 5.1.2-5.1.4, 5.6.2, 5.6.4, СП 4.13130.2013. Обеспечение</p>	Выполняется

		<p>безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы: 123-ФЗ, ст. 47, 51-55, 79-84, 89; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7, СП 1.131.30.2020. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара: п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты: СПС Ст. 52, 54, 83, 91, 103, 123-ФЗ, СОУЭ ст. 54, 82, 83, 91, 103, 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 п.7.2, НПВ Ст. 68 123-ФЗ, Огнетушители ОП – 4, ОУ-3 - 42 единицы, ГОСТ Р 59641-2021. Извещатель пожарный дымовой, в том числе запотолочный – 733. Извещатель пожарный тепловой – 4. Извещатель пожарный ручной – 22. СП 484.1311500.2020 п.6.6. Размещение, управление и взаимодействие оборудования ПЗ с инженерными системами зданий и оборудованием: Ст. 46, 51, 81, 103, 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.2, 7.5, СП 484.1311500.2020 п.4.4. ОТМ по обеспечению ПБ объекта защиты и противопожарный режим: п.п. 3-6, 11-14, 16 (а, б, д, к.м.о);17, 18, 21-24., 26, 27, 29, 30, 32, 34-37, 48, 50, 51, 54-56, 60; гл. XVIII; 397, 400, 403, 407, 409 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: № 123-ФЗ ст.69; п.п. 4.1,4.3, 4.5 СП	Не выполняется

4.13130.2013 п.п. 4.3-4.6, 4.11, 4.12, 4.19. Наружное противопожарное водоснабжение: 123-ФЗ, ст. 62; СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.4, 5.17, ГОСТ 12.2.047-86, п. 45. Проезды и подъезды для пожарной техники: 123-ФЗ, ст. 63(6), 90; СП 4.13130.2013 п.п.8.1-8.9. Конструктивные и ОП решения, степень огнестойкости и класс конструктивной ПО: 123-ФЗ, ст. 52,55, 57, 58, 59, 80, 87,88;п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.15, 6.7.17; СП 2.131.30.2020 п.п. 4.1, 4.3, 4.16, 4.18, 5.1.2-5.1.4, 5.6.2, 5.6.4, СП 4.13130.2013. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы: 123-ФЗ, ст. 47, 51-55, 79-84, 89; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7, СП 1.131.30.2020. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара: п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты: СПС Ст. 52, 54, 83, 91, 103, 123-ФЗ, СОУЭ ст. 54, 82, 83, 91, 103, 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 п.7.2, НПВ Ст. 68 123-ФЗ, Огнетушители ОП – 4, ОУ-3 - 42 единицы, ГОСТ Р 59641-2021. Извещатель пожарный дымовой, в том числе запотолочный – 733. Извещатель пожарный тепловой – 4. Извещатель пожарный ручной – 22. СП 484.1311500.2020 п.6.6.

		Размещение, управление и взаимодействие оборудования ПЗ с инженерными системами зданий и оборудованием: Ст. 46, 51, 81, 103, 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.2, 7.5, СП 484.1311500.2020 п.4.4. ОТМ по обеспечению ПБ объекта защиты и противопожарный режим: п.п. 3-6, 11-14, 16 (а, б, д, к.м.о);17, 18, 21-24,, 26, 27, 29, 30, 32, 34-37, 48, 50, 51, 54-56, 60; гл. XVIII; 397, 400, 403, 407, 409 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ, ст. 52,55, 57, 58, 59, 80, 87,88; п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.15, 6.7.17; СП 2.131.30.2020 п.п. 4.1, 4.3, 4.16, 4.18, 5.1.2-5.1.4, 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ, ст. 47, 51-55, 79-84, 89; п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14-4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5-4.3.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.7, СП 1.131.30.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.14, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС Ст. 52, 54, 83, 91, 103, 123-ФЗ, СОУЭ ст. 54, 82, 83, 91, 103, 123-ФЗ СП 484.1311500.2020 п.7.2, НПВ Ст. 68 123-ФЗ, Огнетушители ОП – 4, ОУ-3 - 42 единицы, ГОСТ Р 59641-2021. Извещатель пожарный дымовой, в том числе запотолочный – 733. Извещатель пожарный тепловой – 4. Извещатель пожарный ручной – 22. СП 484.1311500.2020 п.6.6.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Ст. 46, 51, 81, 103, 123-ФЗ; п.п. 7.1,	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.2, 7.5, СП 484.1311500.2020 п.4.4.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 3-6, 11-14, 16 (а, б, д, к.м.о); 17, 18, 21-24,, 26, 27, 29, 30, 32, 34-37, 48, 50, 51, 54-56, 60; гл. XVIII; 397, 400, 403, 407, 409, ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.	Выполняется