## Зарегистрирована ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г.

Регистрационный № 77-08-2025-017707



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание Ф5.1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОЛКОВО ИНВЕСТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700416527

<u>07700416527</u> ИНН: <u>9731072230</u>

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ш. Сколковское, д. 31, стр. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 01.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	IV	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4838	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	345600	

1.7.	Количество этажей			1		
			ДН пониж	ДН пониженная пожаро-		
	опасности, категория здани	_		асность		
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности				
	(указывается для зданий производственно					
	складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты		Наружный п	ротивопожарный		
	(системы противодымной защиты, пожарной		водопро	овод, система		
	сигнализации, пожаротуше			ия и управления		
	управления эвакуацией, вну		эвакуаці	ией 2-го типа,		
	противопожарные водопроводы)		аналоговая пожарная			
			СИГН	ализация		
2.	_	го риска, проведенна				
	(Заполняется, если провод	-	-	-		
	_	южарного риска, а такж				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)					
			арнои защить	D1)		
2		Оценка не проводилась		T OF HOMODO		
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от						
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)					
		отсутствуют				
4.	Свеления о выполно	ении мероприятий по	обеспечени			
	безопасности, выполне			_		
Защиты						
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не		
		перечень статей (часте	й, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих тр				
		пожарной безопасности к объекту защиты				
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от	22.07.2008	Выполняется		
	расстояния между	№123-ФЗ «Техниче-скі	ий регламент			
	зданиями и сооружениями	о требованиях по:	•			
		безопасности» (статі				
		4.13130.2013 п.6.1.2	2. (таб. 3)			

	противопожарное водоснабжение	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 68); СП 8.131302020 п.4.1-4,5; 5.3 таб. 3; 8.5; 8.8-8.14.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90); СП 4.13130.2013 п. 7.1;8.2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.57; ч. 1-2; 5-6; ст. 87; ч. 1ст. 88; ч. 1 ст. 137; СП 2.131302020 - п. 5.4.3; 6;1.1; СНиП 21-01-97* (п.4.1; 5.18; 7,8; 7.20; 7.29 ); СНиП 31-03-2001 – п. 7.1;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5; 53; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.1; 3;10-12; ст.89; СП 1.131302020 п. 4.2.13- 4.2.19; 4.2.21-4.2.22; 4.3.14.3.3; 4.3.7; 4.4.1-4.4.3; 4.4.7; 7.1.12; 8.2.5.; 8.2.7; 8.2.11; СНиП 31-03-2001 - п. 6.3; 6.4; 6.6; 6.10-6.11;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СНиП II-2-80 -п.4.13. СП 4.13130.2013 - п. 7.1-7.3; 7.12; 7.16; 7.19;	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51; 54; 62; 84; п.1, 3, ч1.; ч 4; ч 5-10 ст. 83; СП 3.13130.2009- п.3; 4.1; 4.2; 4.4; 4.7-4.8; 5.3 - 5.5; 6; 7; СП 5.13130.2009 - п. 13.1.11; 13.3.3;	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	13.3.8.; 13.3.12; 13.4.1; 13.5; 13.13; 13.14.; 17; СП 8.131302020 – п.5.3;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 - п. 14.1. 14.2. 14.4; 17;	Выполняется
4.9.	Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об опреде-лении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную дея-тельность, по программам про-тивопожарного инструктажа, требований к содержанию ука-занных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасно-сти". Правила противопожарного режима в Российской федера-ции», утверждённые постанов-лением Правительства Россий-ской Федерации от 16.09.2020г. №1479 от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 5, 8 - 12, 15 - 18, 22- 27, 30-37, 43, 48-50, 54 - 56, 60-65, 71-73, 392 - 394, 397, 400-407, 409	Выполняется